



VENTILÁTORY BUDOU UMÍSTĚNÝ NA POTRUBÍ V ÚROVNI POD ZTUŽUJÍCÍM VĚNCEM. POTRUBÍ JE VYVEDENO PŘES OBVODOVOU STĚNU A JE OPAŘENO PŘETLAKOVOU ŽALUZIÍ NA VENKOVNÍ STRANĚ. POTRUBÍ NAD SPRCHAMI BUDE OBLOŽENO SÁDROKARTONEM.



		PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE STAVEB		PARÉ Č.	
ING. JOSEF ČERMÁK		VYPRACOVAL	ZODP. PROJ.		
		ING. ČERMÁK	ING. ČERMÁK		
MÍSTO STAVBY KOSTELEC NAD ORLICÍ		ST.ÚŘAD	KOSTELEC N.ORL.		
INVESTOR MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ					
AKCE					
ŠATNY A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ SOFTBALOVÉHO HRŠTĚ					
S0 – PS		STUPĚŇ		DSP	
		DATUM		12/2016	
		ZAK. Č.		019/2016	
OBSAH		MĚŘ. 1 : 75 KÓTY V MM		ČÍSLO VÝKR. D.1.4.3.3	
VĚTRÁNÍ					