

Váš dopis zn. Osobně
Ze dne: 25.10.2016
Naše značka: 1231/16
Vyřizuje: Jitka Luňáková
Telefon: 494 539 154
e-mail: jitka.lunakova@aquark.cz

Projekce
Ing. Josef Čermák
Kotyzova 1454
517 41 Kostelec nad Orlicí

Rychnov n. Kn. dne: 8.11.2016

Věc: Vyjádření k existenci sítí a podmínky napojení k objektu šaten a sociálního zařízení na pozemku parc.č. 2507/1 a 1369/3 v k. ú. Kostelec nad Orlicí

Žadatel, projektant: projekce – Ing. Josef Čermák, Kotyzova 1454, Kostelec nad Orlicí (tel. 604 445 540; e-mail: cermak.projekce@seznam.cz)

Investor: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, Kostelec nad Orlicí

K výše uvedené stavbě není ze strany společnosti AQUA SERVIS, a.s. žádných námitek. V zájmovém území se nenachází žádné vodohospodářské zařízení v naší správě.

Ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodovodní přípojky, které nejsou v naší správě. Polohu přípojek si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Pro napojení objektu na inž. síť máme následující podmínky, které je nutné splnit:

- napojení objektu na pitnou vodu se provede vodovodní přípojkou PE 1" ze stávajícího vodovodního řadu PVC 225, který se nachází na zájmovém pozemku.

- na vodovodní přípojce musí být zřízena vodoměrná šachta vždy, pokud není líc připojované stavby (objektu) shodný s hranicí pozemku budoucího odběratele. Vodoměrná šachta musí být umístěna do 2,0 m od hranice pozemku a musí vyhovovat vyhlášce č. 428/2001 Sb., §15 bodu 8 a 9 a dále normě ČSN 75 5411.

- potrubí vodovodní přípojky musí být doplněno o vyhledávací (signalizační) vodič min. CY4. Vodič bude uložen od poklopu zemní soupravy až po vodoměrnou sestavu. Pro přístup zdi, podlahou, základem, stěnou šachty je nutné potrubí přípojky umístit do chráničky (chránička by měla umožnit případnou výměnu bez nutnosti provádění bouracích prací).

- vlastní napojení nové vodovodní přípojky na vodovodní řad a osazení vodoměru nutno objednat na středisku AQUA SERVIS, a.s. Kostelec nad Orlicí na tel. 494 323 195 nebo na mobilu 602 939 554 (ve všední dny 6:00 – 14:00 hod).

zde je také nutné před započítím prací vyzvednout a vyplnit žádost o zřízení vodovodní přípojky a přihlášku k odběru vody. Po té na zákaznickém centru bude sepsána smlouva o odběru vody – pí. Feketeová tel. 494 539 160 a na základě sepsané smlouvy (o odběru vody) je možné osadit vodoměr.

- kanalizační přípojka z objektu se napojí do stávající kanalizační šachty na kanalizaci DN 300 bet, která se rovněž nachází na přilehlém pozemku. Na kanalizační přípojce nesmí být žádné předčisticí zařízení. Kanalizace, do které bude přípojka napojena, vede na centrální ČOV.

- do veřejné kanalizace budou odváděny pouze splaškové odpadní vody. Dešťové vody (pokud nebudou zadržovány pro další využití) budou likvidovány přednostně zasakováním. Není-li možné zasakování, je nutné zajistit likvidaci jiným způsobem

**AQUA SERVIS**

Rychnov nad Kněžnou

(dešťové vody nebudou vypouštěny do veřejné kanalizace).

- navrtání (vybudování) kanalizační odbočky na hlavním kanalizačním sběrači nutno objednat na stř. AQUA SERVIS, a.s. – Kanalizace u p. Bc. Petříka na tel. 728 154 733
- před záhozem místa propojení kanalizační přípojky do stávající šachty na kanalizaci je nutné přizvat ke kontrole uložení a napojení našeho zaměstnance p. Bc. Petříka (tel. 728 154 733), který protokolem odsouhlasí vlastní napojení
- ihned po schválení napojení kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci naším zaměstnancem musí být uzavřena smlouva o odvádění odpadních vod u pí. Dittrichové (tel. 494 539 160)

Po napojení kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci je nutno na zákaznickém centru pí. Feketeová (tel. 494 539 160) sepsat smlouvu o vypouštění odpadních vod.

Rychnov nad Kněžnou

516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 609 14 076

DIČ: CZ60914076

www.aquark.cz

Bc. Jakub Dragoun
vedoucí provozu TP

Příloha**Situace, podmínky vodovodní přípojky**

Na vědomí: středisko Kostelec nad Orlicí

Kostelec n. O.
M: 2000
Situace povrchové a s
vyhledáním 20-257/16

PROJEKT KANALIZACE

VODOVOD

2. ÚMNOVÉ ÚZEMÍ

Na Skále

Na Kamenci

Na Kamenci

