



Napětová soustava : 3N PE AC 50Hz 230V/400V - TN-C-S
Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Ochranné opatření : automatické odpojení od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41ed.2
Doplňková ochrana : proudové chrániče a doplňující ochranné pospojování
dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, 33 2000-7-701 ed.2 a 33 21 30 ed.2.

Investor :	MĚSTO KOSTELEEC NAD ORLICÍ		<div>Jiří Adamec</div> <div>Projektování, poradenství a zprostředkování služeb v oboru umělého osvětlení, elektrotechnických zařízení NN a hromosvodů včetně prostor s nebezpečím výbuchu</div> <div>517 41 Kostelec nad Orlicí, Komenského 508</div> <div>Tel.: 736 690 402 , IČO 698 42 728</div>
Vypracoval :	Jiří Adamec		
Místo :	Kostelec nad Orlicí		
Akce :	ŠATNY A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ SOFTBALOVÉHO HRŠTĚ		
		Datum : 19.2.2017	
		Měřitko : -	
		Stupeň : DPS	
		Číslo přílohy :	Číslo paré :
		D 1.4d.5	
Část :	Silnoproudá elektroinstalace		
Obsah :	Nový rozvaděč R2		