

LEGENDA :

M1	ČERPADLO – 400V/11kW ŘÍZENÝ FREKVENČNÍM MĚNIČEM
M2	ČERPADLO – 400V/11kW ŘÍZENÝ FREKVENČNÍM MĚNIČEM
M3	VENTILÁTOR ODTAHU 230V/0,05kW
Z1	ZÁSUVKA CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ 230V/0,02kW
HL1	HLADINOVÉ SENZORY AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
IN1	INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR 230V/0,01kW

Zodp. projekt.	Vypracoval	Ved. projektu
Bedřich Cvrček	Bedřich Cvrček	Milan Malý

Kraj : Královehradecký Obec : Kostelec nad Orlicí

Investor : Město Kostelec nad Orlicí

KTS – AME s.r.o.
ul. Karla Čapka 60
500 02 Hradec Králové
tel.: 495214743
fax: 495213000

Akce :

VÝMĚNA PÍSKOVÝCH FILTRŮ
KOUPALIŠTĚ KOSTELEC NAD ORLICÍ

Formát	2 x A4
Datum	04/2017
Stupeň	DVZ
Zak. č.	Z-2014-0043
Měřítko	Paré č.
-	

Oddíl :

Technologie úpravny vody

Obsah :

Blokové schéma elektroinstalace

Č. výkresu

06