



Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí
Sídlo: Palackého 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 00274968
DIČ: CZ00274968
Jednající: František Kinský – starosta

Dodatečná informace č.2

Zadavatel Město Kostelec nad Orlicí vydává tuto dodatečnou informaci k veřejné zakázce:
„Šatny a sociální zařízení softbalového hřiště.“

Dotaz č.1

Ve výkazu výměr (doplněného) jsou pod položkami číslo 206 a 207 uvedeny laminátové plné dveře avšak v technické zprávě a výpisu výplní otvorů jsou uvedeny dřevěné dveře (předpokládáme z masivu). Jaký typ dveří se má nacenit?

V případě laminátových je nutné uvést jaký mají mít povrch, barvu případně dýhu, jakou má mít odolnost proti vlhku (odolnost pro vlhkost prostředí 30-65% a rozdíl teplot mezi místnostmi max 10°) proti většímu vlhku (odolnost pro vlhkost prostředí 30-80% a rozdíl teplot mezi místnostmi max 20° či zda-li nemají být zcela voděodolné, protipožární, hlukotěsné a pod....

V případě dřevěných dveří je nutná povrchová úprava, nátěr, lazura, lak a pod... tyto natěračské práce nejsou rozpočtu započteny.


Odpověď

Upřesnění vnitřních dveří.

Jedná se o dveře dřevěné s povrchovou úpravou lamino HPL (doporučeno pro sportovní stavby). Barva odstínu - bílá.

Ne masiv.

S pozdravem



Eva Fabiánková
odbor správy majetku města
770 112 453
efabiankova@muko.cz