



Světelné obvody budou provedeny kabely CYKY o průřezu 1 žíly 1,5mm²
 Zásuvkové obvody budou provedeny kabely CYKY 3J-2,5mm²

Napětová soustava: 3NPE, AC,400V, TN – C / S
 Ochrana před neb.dotykem: automatickým odpojením od zdroje
 dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

 AG ATELIER	AG ATELIER s.r.o. Komenského 533 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO 28002892 DIČ CZ26002892	tel.: +420 494 321 541 fax.: +420 494 321 412 www.agatelier.cz agatelier@agatelier.cz	Datum	1/2018
			Měřítko	
			Stupeň	DSP + DPS
Akce: Přístavba hasičské zbrojnice Kostelec nad Orlicí k.ú.Kostelec nad Orlicí 670197 p.p.č.687/3, 687/1, 687/5, 687/6, 690/1 690/2, 688, 701/1			Hlavní projektant: Ing.František Velínský	
			Zodpovědný projektant: Ing.Milan Novák	
			Kreslil: Ing.Vladimír Sháněl	
Investor: Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38,517 41 Kostelec nad Orlicí			Paré:	Číslo výkresu: E2
Obsah: 1.N.P. – ELEKTROINSTALACE				