

Váš dopis zn.: E-mail
Ze dne: 8.11.2017
Naše značka: AQUA/1914/8/2017/Lu
Vyřizuje: Jitka Luňáková
Telefon: 494 539 154
e-mail: jitka.lunakova@aquark.cz

Rychnov n. Kn. dne: 8.12.2017

AG ATELIER s.r.o.
Ing. František Velínský
Komenského 533
517 41 Kostelec nad Orlicí

Vyjádření k existenci sítí pro stavbu: „Přístavba hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí na pozemcích p.p.č. 687/1, 687/5, 690/2 a 690/1“ v k. ú. Kostelec nad Orlicí

**Žadatel, Projektant: AG Atelier s.r.o., Komenského 533, Kostelec nad Orlicí
(Ing. František Velínský, tel. 605 802 568; e-mail: Kostelec nad Orlicí)
Investor: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého 38, Kostelec nad Orlicí**

Ve Vašem zájmovém území se nachází vodovod ve správě společnosti AQUA SERVIS, a.s. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaného vodovodu. Pro skutečný průběh trasy vodovodního řadu nutno vodovod vytyčit. Vytyčení vodovodu provede AQUA SERVIS, a.s. – p. Gois tel. 602 771 274 (vytyčení nutno **objednat telefonicky** nejméně deset dní předem ve všední dny od 6:00 – 14:00 hod., po tel. objednání lze objednávku zaslat na e-mail jiri.cepelik@aquark.cz).

Upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodovodní přípojky, které nejsou v naší správě. Polohu přípojek si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

V rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrností, aby nedošlo k poškození stávajícího vodovodu a k podstatnému snížení či zvýšení jeho krycí vrstvy.

Umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení, sloupů, kabelů atd. musí být situováno min. 1,5 m od stávajícího vodovodu.

Při křížení nových inženýrských sítí musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.

Při umístění nových inženýrských sítí musí být dodrženo ochranné pásmo dle § 23 zákona 274/2001 Sb.

Upozorňujeme, že v případě provádění zemních prací, staveb, umísťování konstrukcí nebo jiných podobných zařízení v ochranném pásmu či provádění činností, které omezují přístup k vodovodnímu řadu, nebo které by mohly ohrozit jeho technický stav nebo plynulé provozování, vysazování trvalých porostů, provádění skládek mimo jakéhokoliv odpadu a provádění terénních úprav v ochranném pásmu vodovodu je dle zákona č. 274/2001 Sb. § 23 odst. 5 možné pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu.

Požadujeme přeložky inženýrských sítí mimo vjezd k hasičské zbrojnici do zeleného rábátka na základě ústního projednání zástupců společnost AQUA SERVIS, a.s. p. Luňák a p. Bc. Petřík a p. Ing. Františka Velínského.

 **AQUA SERVIS**

AQUA SERVIS, a.s.

Bc. Jakub Dragoun

Vedoucí provozu technické pomoci

Příloha:

1

Počet příloh: 1
Spisový znak: 4.2
Skartační lhůta: S10



