

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

územní odbor Rychnov nad Kněžnou

Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 2010, PSČ 516 01



HZSHX0055DVO

Naše č. j.: HSHK- 560-2/2018

Vyřizuje: por. Ing. Roman Šrittr

Telefon: 950520663

E-mail: roman.srittr@hkk.izscr.cz

Počet listů: 1

Počet stran: 2

Počet příloh: 1

Datum: 24.01.2018

**Ingrid Čermáková - Požárně-
bezpečnostní servis, Dobrovského
1653, 51601 Rychnov nad Kněžnou**

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Přístavba hasičské zbrojnice Kostelec nad Orlicí
Místo stavby: p. č. 687/3, 687/1, 687/5, 687/6, 690/1, 690/2, 688, 701/1 v k. ú. Kostelec nad Orlicí
Stavebník: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Předložená dokumentace: PD ke stavebnímu povolení
Identifikace dokumentace: Požárně bezpečnostní řešení: textová část 18xA4 (včetně titulního listu) + výkresová část 5xA4, vypracoval: Bc. Ingrid Čermáková, Ing. Stanislav Lejsek, ČKAIT č. 0600172, datum: 1/2018

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, jako příslušný orgán státního požárního dozoru podle § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně v rozsahu požárně bezpečnostního řešení výše uvedenou dokumentaci podanou dne 24. ledna 2018.

K výše uvedenému požárně bezpečnostnímu řešení vydává podle § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

Posouzené výše uvedené požárně bezpečnostní řešení je dostatečným podkladem pro posouzení požární bezpečnosti předmětné stavby, splňuje obsahové náležitosti ustanovení § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. (dále jen „vyhláška o požární prevenci“). Z obsahu požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení:

o-podmínka: spisovna@hkk.izscr.cz
ID Datové schránky: yvibb6
webová adresa: <http://hkk.izscr.cz>

IČ: 70882325
DIČ: CZ70882325

číslo telefonní ústředny: 950530111
číslo ústředního faxu: 495512282

