


Bleskosvod provést dle ČSN EN 62305(části 1 až 5)
Vzdálenost svodů bleskosvodu max.15metrů

	AG ATELIER s.r.o. Komenského 533 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO 26002892 DIČ CZ26002892	tel.: +420 494 321 541 fax.: +420 494 321 412 www.agatelier.cz agatelier@agatelier.cz	Datum	1/2018
			Měřítko	1 : 100
			Stupeň	DSP + DPS
Akce: Přístavba hasičské zbrojnice Kostelec nad Orlicí k.ú.Kostelec nad Orlicí 670197 p.p.č.687/3, 687/1, 687/5, 687/6, 690/1 690/2, 688, 701/1			Hlavní projektant: Ing.František Velínský	
			Zodpovědný projektant: Ing.Milan Novák	
			Kreslil: Ing.Vladimír Sháněl	
Investor: Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38,517 41 Kostelec nad Orlicí			Paré:	Číslo výkresu: E7
Obsah: BLESKOSVOD				