

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 38121/2017/2
Č. j.: KHSHK 00388/2018/HP.RK/HI
Vyřizuje: Ing. Pavel Hlaváč
Tel.: 494 339 043
E-mail: pavel.hlavac@khshk.cz

Město Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38
Kostelec nad Orlicí
517 41

V Rychnově nad Kněžnou dne 5. ledna 2018

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Přístavba hasičské zbrojnice, Příkopy č. p. 267, Kostelec nad Orlicí“ na pozemku parcelní čísla 687/3, 687/1, 687/5, 687/6, 690/1, 688 a 701/1 v katastrálním území Kostelec nad Orlicí

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudila v souladu s § 30 a násl. a § 82 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, žádost Města Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, Kostelec nad Orlicí, IČO 00274968 o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby „Přístavba hasičské zbrojnice, Příkopy č. p. 267, Kostelec nad Orlicí“ na pozemku parcelní čísla 687/3, 687/1, 687/5, 687/6, 690/1, 688 a 701/1 v katastrálním území Kostelec nad Orlicí

se souhlasí.

V souladu s § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví se souhlas váže na splnění následující podmínky:

K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody – mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody – prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody: místo odběru – výtokový kohout u dřezu v kuchyňce.

Odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou.

Odůvodnění

Dne 21. prosince 2017 obdržela KHS žádost Města Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, Kostelec nad Orlicí, IČO 00274968 o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „Přístavba hasičské zbrojnice, Příkopy č. p. 267, Kostelec nad Orlicí“ na pozemku parcelní čísla 687/3, 687/1, 687/5, 687/6, 690/1, 688 a 701/1 v katastrálním území Kostelec nad Orlicí.

Předložená dokumentace zpracovaná společností AG ATELIER, s. r. o., Komenského 533, Kostelec nad Orlicí, IČO 26002892, v listopadu 2017, řeší přístavbu ke stávajícímu objektu hasičské zbrojnice. V přístavbě bude v 1. NP umístěna garáž pro dvě výjezdní vozidla. 2. NP bude sloužit pro potřeby jednotky. Bude zde umístěna učebna, kuchyňka, šatna a sklad technických prostředků.

Denní osvětlení bude zajištěno okny v kombinaci s osvětlením umělým. Denní i umělé osvětlení je řešeno v souladu s příslušnými ČSN. Umělé osvětlení je navrženo dle ČSN EN 12464-1 a bude zajištěno zářivkovými nebo žárovkovými svítidly.

Prostory budou větrány přirozeně okny. Nad varnou plochou kuchyně ve 2. NP bude instalován odsavač par s odtahem přes obvodovou stěnu. V garáži v 1. NP bude instalována VZT jednotka s doběhem pro odvod spalín.

V objektu je uvažováno s teplovodním vytápěním. Zdrojem tepla bude stávající plynový kotel. Pro zajištění tepelné pohody budou použita desková otopná tělesa.

Teplá voda bude ohřívána v elektrickém ohříváku vody, který bude umístěn v kuchyňce.

Napojení na vodovodní přípojku zůstává stávající, přístavba bude připojena na stávající vnitřní rozvod vody. Vnitřní vodovod bude napojen na stávající vodovod v sousední kuchyňce. Nový rozvod vody bude veden podlahami nebo zdmi skrytě.

Počet uživatelů objektu se nezmění.

Zdůvodnění podmínky:

Podmínka byla stanovena vzhledem k novým rozvodům pitné vody v objektu v souladu s § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 55 odst. 3 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

K průkazu vyhovující pitné vody postačuje rozbor mikrobiologických ukazatelů stanovených v příloze č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Hygienické limity těchto ukazatelů stanovuje příloha č. 1 uvedené vyhlášky.

Po vyhodnocení možných zdravotních rizik souvisejících s nestandardním způsobem odběru a možným ovlivněným výsledku laboratorní analýzy byl stanoven požadavek zajištění odběru a vyhotovení dokladu o výsledku rozboru vzorku pitné vody odborně způsobilou osobou. Odborně způsobilou osobou se rozumí držitel osvědčení o akreditaci, držitel osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitele autorizace dle § 83c zákona o ochraně veřejného zdraví.

Vzhledem k tomu, že předložená projektová dokumentace není v rozporu s právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo vydáno kladné závazné stanovisko.

Krajská hygienická stanice
Královéhradeckého kraje
se sídlem v Hradci Králové
Územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1320, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
-1-

Ing. Pavel Hlaváč
Vedoucí oddělení hygieny práce
územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou

Příloha: Projektová dokumentace