



D0000000101408581602

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

24.11.2017

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku o přeložku Příkopy 267, kat. území: Kostelec nad Orlicí, parc. č.: 687/1, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Kostelec, ze dne 27. 10. 2017, lze vyhovět po splnění následujících podmínek.

**Přeložka bude provedena tímto způsobem:**

Stávající distribuční kabelové vedení NN AYKY 3x120+70mm<sup>2</sup>, položené v trase od pojistkové skříně č. 400 (SS102), která je umístěna do fasády budovy č.p. 400 směrem k pojistkové skříně č. 267(SR302) umístěna ve fasádě budovy s č.p. 267 bude provedena úprava tohoto vedení a to tak, že stávající kabel bude odkopán přerušen popřípadě naspojován na novou délku, kde bude ukončen v nové přípojkové skříně SS100 u budoucí nové přístavby hasičské zbrojnice s následným přepojení stáv. odběrného místa (naspojování stáv. HDV popřípadě nové HDV pro garáže). Dále se provede výměna stáv. kabelové skříně č. 400 (SS102) za novou SR402 s přepojení stáv. OM č.p. 400 a z volné sady pojistek se natáhne nové kNN AYKY 3x120+70mm<sup>2</sup>, které bude stranově přeloženo tak, aby jeho nová poloha vyhovovala budoucí výstavbě po novou pojistkovou skříň SR302, která bude u nové přístavby hasičské zbrojnice s následným přepojením stáv. OM hasičská zbrojnice (nové HDV). Délka překládaného úseku cca 60m. Zrušení části stáv. kNN AYKY 3x120+70mm<sup>2</sup> v délce cca 20m od garáží po rušení pojistkovou skříně č. 267 (SR302).

Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 19, 326 00, Plzeň k rukám pan(i) Miroslav Dresler. Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Po úhradě zálohy bude provedena přeložka zařízení distribuční soustavy a zbylé náklady vfacturovány po jejím ukončení.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy cca 204 000,00 Kč. Výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem.

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace), e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz), [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 | zaslání adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím



Platnost stanoviska je do 26. 5. 2018, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Babka  
Vedoucí oddělení Připojování