



## 2.N.P.

Ozn.	Účel místnosti	Osvětlenost / Lx /	Vnější vlivy dle ČSN 33 2000 - 3
P2.01	Sklad technických prostředků	200Lx	Normální
P2.02	Šatna	200Lx	Normální
P2.03	Kuchyně	300Lx	Normální
P2.04	Učebna	300Lx	Normální

**Napětová soustava:** 3NPE, AC,400V, TN - C / S

**Ochrana před neb.dotykem:** automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Světelné obvody budou provedeny kabely CYKY o průřezu 1 žíly 1,5mm<sup>2</sup>

Zásuvkové obvody budou provedeny kabely CYKY 3J-2,5mm<sup>2</sup>

	<b>AG ATELIER s.r.o.</b> Komenského 533 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO 26002892 DIČ CZ26002892	tel.: +420 494 321 541 fax.: +420 494 321 412 www.agatelier.cz agatelier@agatelier.cz	Datum	1/2018
			Měřítko	1 : 50
Akce: <b>Přístavba hasičské zbrojnice</b> <b>Kostelec nad Orlicí</b> k.ú.Kostelec nad Orlicí 670197 p.p.č.687/3, 687/1, 687/5, 687/6, 690/1 690/2, 688, 701/1	Investor: Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38,517 41 Kostelec nad Orlicí	Obsah: <b>2.N.P. – ELEKTROINSTALACE</b>	Stupeň	DSP + DPS
			Hlavní projektant:	Ing.František Velínský
			Zodpovědný projektant:	Ing.Milan Novák
			Kreslil:	Ing.Vladimír Sháněl
			Paré:	Číslo výkresu: <b>E3</b>