

Deskové otopné těleso
22-060260
PŠ 1/2"

VOLKSWAGEN
TRANSPORTER
(5500x1840x2050)

101
10°C

TATRA 815
(8190x2500x3250)

Deskové otopné těleso
22-060260
PŠ 1/2"

MÍSTO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
ROZVOD VZDUCHU.

GARÁŽ
A: 51,30 m²

GARÁŽ
A: 63,84 m²

SOUKROMÉ GARÁŽE

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:
PK STÁVAJÍCÍ PLYNOVÝ KOTEL
DAKON DUA TURBO 24 HV
JMENOVITÝ VÝKON 9-24 kW
PRŮTOK PLYNU 0,9 - 2,4 m³/h
max. PRACOVNÍ TLAK ÚT = 3 bar

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES:
Deskové otopné těleso - typ tělesa
22-060110 - počet desek/vlnovců, výška v cm, délka v cm
PŠ 1/2" - přípojovací šroubení přímé/rohové

LEGENDA ČAR:
TOPNÁ VODA PŘÍVOD
MĚDĚNÉ POTRUBÍ SPOJOVANÉ PÁJENÍM
OPATŘENO POUZDREM NA POTRUBÍ tl. 25 mm
TOPNÁ VODA ZPÁTEČKA
MĚDĚNÉ POTRUBÍ SPOJOVANÉ PÁJENÍM
OPATŘENO POUZDREM NA POTRUBÍ tl. 25 mm
ROZVOD VZDUCHU
GRILAMIDOVÁ TRUBKA SPOJOVANÁ TVAROVKAMI
POMOCÍ NÁSTRČNÉHO SYSTÉMU

	AG ATELIER s.r.o. Komenského 533 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO 26002892 DIČ 255-26002892	tel.: +420 494 321 541 fax: +420 494 321 412 www.agatelier.cz agatelier@agatelier.cz	Datum	11/2017
			Měřítko	1:75
			Stupeň	DSP
Akce:	PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE, KOSTELEC NAD ORLICÍ k.ú. KOSTELEC NAD ORLICÍ [670197] p.p.č. 687/3,687/1,687/5,687/6,690/1,690/2,688,701/1	Zodpovědný projektant: Ing. František Velínský		
		Vypracoval: Ing. František Velínský		
Investor:	Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí	Paré	Číslo výkresu D.1.4.2.2	
Obsah:	PŮDORYS 1.NP			

Tento dokument je duševním majetkem firmy AG ATELIER, Kostelec nad Orlicí. Nesmí být bez jejího souhlasu kopírován ani jinak rozšiřován!!!