

Váš dopis zn.: E-mail
Ze dne: 1.3.2017
Naše značka: AQUA/26712017/Lu
Vyřizuje: Jitka Luňáková
Telefon: 494 539 154
e-mail: jitka.lunakova@aquark.cz

AG ateliér s.r.o.

Rychnov n. Kn. dne: 19.4.2017

Výjádření k existenci sítí pro stavbu: „Hasičská zbrojnice“ v k. ú. Kostelec nad Orlicí

Žadatel, projektant: AG Ateliér s.r.o. (p. Řeháčková, e-mail: rehackova.martina@gmail.com)

Ve Vašem zájmovém území se nachází vodovod ve správě společnosti AQUA SERVIS, a.s. V příloze Vám posíláme orientační zakres námi provozovaného vodovodu. Pro skutečný průběh trasy vodovodního řadu nutno vodovod vytyčit. Vytyčení vodovodu provede AQUA SERVIS, a.s. – p. Gois tel. 602 771 274 (vytyčení nutno **objednat telefonicky** nejméně deset dní předem ve všední dny od 6:00 – 14:00 hod., po tel. objednání lze objednávku zaslat na e-mail jiri.lunak@aquark.cz).


Upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodovodní přípojky, které nejsou v naší správě. V příložené situaci jsou sice vodovodní přípojky zakresleny, ale jejich zakres nemusí být přesný ani kompletní. Polohu přípojek si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

V rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrností, aby nedošlo k poškození stávajícího vodovodu a k podstatnému snížení či zvýšení jeho krycí vrstvy.

Umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení, sloupů, kabelů atd. musí být situováno min. 1,5 m od stávajícího vodovodu.

Při umístění nových inženýrských sítí musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.

Upozorňujeme, že v případě provádění zemních prací, staveb, umísťování konstrukcí nebo jiných podobných zařízení či provádění činností, které omezují přístup k vodovodnímu řadu, nebo které by mohly ohrozit jeho technický stav nebo plynulé provozování, vysazování trvalých porostů, provádění skládek mimo jakéhokoliv odpadu a provádění terénních úprav v ochranném pásmu vodovodu je dle zákona č. 274/2001 Sb. § 23 odst. 5 možné pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu.

 **AQUA SERVIS**
AQUA SERVIS, a.s.
Štemberkova 1094
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Bc. Jakub Dragoun
Vedoucí provozu technické pomoci

Přílohy:
1




Počet příloh: 1
Spisový znak: 4.2
Skartační lhůta: S10

AQUA SERVIS
Štemberkova 1094
516 01 Rychnov nad Kněžnou
[F] 4420 434 109
[E] sekretariat@aquark.cz

IČ: 609 14 076
DIČ: CZ60914076
www.aquark.cz

Bankovní spojení:
KB, a.s. Rychnov nad Kněžnou
číslo účtu: 1609571 / 0100



| | | | |
|---|--|--|--------------------------------|
|  | vodovod surová voda mimo provoz | kanalizace dešťová kanalizace odlehčovací stoka | el. kabel jiný provozovatel |
| 695 | síť s poskytováním vybraných služeb | 1-462 | |
|  | Měřičko Lokalita Příloha k vyjádření č. Vyhotovil Vytisknuto | Kostelec nad Orlicí AQUA/27012017/Lu Jitka Luňáková 19.04.2017 12:47 | |
|  | AQUA SERVIS, a.s. Šemberkova 1094 516 01 Rychnov nad Kněžnou | Zakres síťi je nutné ověřit vytyčením v terénu. Objednávku na vytyčení zašle 10 dní předem. | |