



SO1

OBVODOVÁ STĚNA tl.300mm + 100mm IZOLACE EPS

- DIFUZNĚ PRODYŠNÝ AKRYLÁTOVÝ BAREVNÝ NÁTĚR -
- VNITŘNÍ VÁPENO-CEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA tl.13mm
 - jádrová + štuková omítka
 - vnitřní omítka nanášena strojně
 - rohy opatřeny kovovým rohovníky
 - přechody mezi jinými materiály opatřeny bandáží ze skelné mřížky a přetaženy cementovou stěrkou (přetažení na přilehlou KCI o 250mm)
- PŘEDNÁSTŘIK STĚNOVÉ KONSTRUKCE tl.2mm
- OBVODOVÁ STĚNA tl.300mm
 - zdivo z keramických tvárnic 30 P+D
- TMEL PRO LEPENÍ FASÁDNÍ IZOLACE tl.10mm
- TEPELNÁ IZOLACE - DESKY Z EPS PRO KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ tl.100mm
 - EPS 100F, $\lambda D=0,037 \text{ Wm-1K-1}$
 - desky kotveny PVC kotvami, průměr talířku min. 60mm
- VNĚJŠÍ TENKOVSTVÁ STĚRKOVÁ OMÍTKA tl.5mm
 - lepicí a stěrkovací hmota
 - výztužná skelná tkanina v celé ploše (perlínka) včetně rohových a ukončovacích lišt
 - penetrační nátěr
 - vrchní silikonová omítka
 - zrnitost 1,5 mm
 - kombinace barevnosti fasády - viz. výkres pohledů v PD

CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE 430mm

POZNÁMKY

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.

VEŠKERÉ NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

PŘI PROVÁDĚNÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU JE NUTNÉ DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY VÝROBCE.

	AG ATELIER s.r.o. Komenského 533 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO 26002892 DIČ 255-26002892	tel.: +420 494 321 541 fax: +420 494 321 412 www.agatelier.cz agatelier@agatelier.cz	Datum	11/2017
	Akce: PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE, KOSTELEK NAD ORLICÍ k.ú. KOSTELEK NAD ORLICÍ [670197] p.p.č. 687/3,687/1,687/5,687/6,690/1,690/2,688,701/1		Měřítko	1:5
			Stupeň	DSP + DPS
Investor: Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí			Zodpovědný projektant: Ing. František Velínský	
			Vypracoval: Ing.arch. Martina Řeháčková	
Obsah: DETAIL OSTĚNÍ			Paré	Číslo výkresu D.1.1.2.9.2

Tento dokument je duševním majetkem firmy AG ATELIER, Kostelec nad Orlicí. Nesmí být bez jejího souhlasu kopírován ani jinak rozšiřován!!!