


Ochrana před neb. dotykem: samočinným odpojením od zdroje nadproudovými jističími prvky dle PNE 33 0000-1. Nulový vodič bude v přípojkové skříní přizemněn dle PNE 33 0000-1 čl.3.3.3.10

Upozornění:
V zájmovém prostoru se nachází stávající vedení inženýrských sítí (kabelové vedení nn, v.o., telekomunik.vedení, plyn, vodovod a kanalizace) Před zahájením prací musí být provedeno přesné vytýčení těchto vedení. Informativě jsou zakreslena tato vedení na výkrese. Originály vyjádření správců sítí jsou uloženy u projektanta.

Poznámka:
Navržené kabelové vedení bude uloženo v zemi v běžném výkopu v pískovém loži.Pod komunikací bude uloženo v chráničce PE110 a zakryto výstražnou fólií z PVC dle ČSN 34 1050 a 73 6005. Při styku navrženého vedení s vedením stávajících inž. sítí musí být dodrženy odstupy dle ČSN 73 6005.

Napěťová soustava: 3NPE, AC, 400V, TN-C

Ochrana před neb dotykem: samočinným odpojením od zdroje v sítích TN dle ČSN 33 2000-4-41 a 33 2000-5-54

 ATELIER	AG ATELIER s.r.o. Komenského 533 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO 26002892 DIČ CZ26002892	tel.: +420 494 321 541 fax.: +420 494 321 412 www.agatelier.cz agatelier@agatelier.cz	Datum	1/2018
			Měřítko	1 : 200
			Stupeň	DSP + DPS
Akce: Přístavba hasičské zbrojnice Kostelec nad Orlicí k.ú.Kostelec nad Orlicí 670197 p.p.č.687/3, 687/1, 687/5, 687/6, 690/1 690/2, 688, 701/1			Hlavní projektant: Ing.František Velínský	
			Zodpovědný projektant: Ing.Milan Novák	
			Kreslil: Ing.Vladimír Sháněl	
Investor: Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38,517 41 Kostelec nad Orlicí			Paré:	Číslo výkresu: E8
Obsah: Situace–přeložka vedení NN				