

**VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ A - A**  
1 : 50

**DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE**

**CHODNÍK**  
1.25

**KOMUNIKACE**  
3.53  
1.77 1.77

**ZELEŇ**  
1.50  
0.50

**DETAIL ZAKONČENÍ CHODNÍKU U OBJEKTU DLE ŘEŠENÍ HYDROIZOLACE (PODROBNĚ ŘEŠENO V DALŠÍM STUPNI PD)**

**OBRUBNÍK BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ ABO 14-10 (100/25/10 cm), ŠEDÝ DO LOŽE Z BETONU C 20/25 XF3 S BOČNÍ OPĚROU**

**OBRUBNÍK BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ ABO 14-10 (100/25/10 cm), ŠEDÝ DO LOŽE Z BETONU C 20/25 XF3 S BOČNÍ OPĚROU**

**PŮVODNÍ TERÉN**

**ZELEŇ - OHUMUSOVÁNÍ TL. 15 cm + OSETÍ TRAVOU**

**DOSYPÁNO NENAMRZAVÝM MATERIÁLEM A ZHUTNĚNO**

**SEJMUTÍ ORNICE TL 25 cm**

**TP170 D2-D-1-CH-PI**

DL	60 mm
L	30 mm
min.ŠDB	150 mm
<b>CELKEM</b>	<b>240 mm</b>

**ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ Edef,2 = min. 30 MPa**

**TP170 D1-D-1-V-PI**

DL	80 mm
L	40 mm
SC C8/10	120 mm
MZ	150 mm
<b>CELKEM</b>	<b>390 mm</b>

**ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ Edef,2 = min. 30 MPa**

**277.00**

**VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ B - B**  
1 : 50

ZELEŇ 0.96  
PARKOVACÍ STÁNÍ 5.00  
KOMUNIKACE 3.75  
ZELEŇ 1.50

1.87 1.88 0.50

OBRUBNÍK BETONOVÝ CHODNÍKOVÝ ABO 14-10 (100/25/10 cm),  
ŠEDÝ DO LOŽE Z BETONU C 20/25 XF3 S BOČNÍ OPĚROU

PRVKY CSB - OPĚRNÁ ZEď ÚHLOVÁ 1200/500/600 mm

ZELEŇ - OHUMUSOVÁNÍ TL. 15 cm  
+ OSETÍ TRAVOU

281,1m  
281m  
0.10  
0.50  
1.20  
0.25

1.0%  
3.0%  
2.5%  
3.0%  
2.5%  
8.0%

MIN. 0.37  
280,95m  
MIN. 0.39  
280,91m  
MIN. 0.39  
280,86m  
280,96m

SEJMUTÍ ORNICE TL 25 cm  
SEJMUTÍ ORNICE TL 25 cm

PŮVODNÍ TERÉN

ZELEŇ - OHUMUSOVÁNÍ TL. 15 cm  
+ OSETÍ TRAVOU

DOSYPÁNO NENAMRZAVÝM MATERIÁLEM A ZHUTNĚNO

DOSYPÁNO A ZHUTNĚNO PO VRSTVÁCH MAX. 30 cm  
l=0.8 až 0.9, D=100% PS  
ZEMINA VHDNÁ DLE ČSN 72 1006, NAPŘ. G3 G-F

PODKLADNÍ BETON C 16/20

**TP170 D2-D-1-V-PM**

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	80 mm
LOŽE - DRCENNÉ KAMENIVO	L	40 mm
ŠTERKODŘ	min. ŠDB	250 mm
CELKEM		370 mm
ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ	Edef,2 = min.	30 MPa

70  
30

**TP170 D1-D-1-V-PM**

ŽULOVÁ KOSTKA 8/10	DL	80 mm
LOŽE - DRCENNÉ KAMENIVO	L	40 mm
VRSTVA STMELENÁ HYDRAULICKÝM POJIVEM	SC C8/10	120 mm
MECHANICKY ZPEVNĚNÁ ZEMINA	MZ	150 mm
CELKEM		390 mm
ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ	Edef,2 = min.	30 MPa

45  
30

277.00

1 : 50

m 0,5 1 1,5 2 2,5

Zodpovědný projektant	Ing.arch. Michal Čapek		 <b>OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s.</b> Zemědělská 880      tel.: 495 545 024 Hradec Králové 3      email: ophk@ophk.cz
Vypracoval	Kamil Hronovský		
	Ing.arch. Michal Čapek		
Investor :	Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec n. O.	Číslo zakázky: 39/2017-VOS	Stupeň PD : DÚR
Akce :  <b>REVITALIZACE CENTRA DĚTÍ A MLÁDEŽE KOSTELEK NAD ORLICÍ</b>			Datum : 8 / 2018
			Měřítko : 1 : 50
			Formát : 3 x A4 (630 x 297)
			Revize : A (6/2019)
Název :	<b>TERÉNNÍ ÚPRAVY A ZPEVNĚNÉ PLOCHY VZOROVÉ ŘEZY</b>		Část :  <b>D.2.3</b>