



Napětová soustava 3*230/400V AC
3+N+PE 50Hz/TN-S

PI = 42 kW
soudobost 0,45
Ps = 18,9 kW

POZNÁMKA

Přístroje osadit do typové kovoplastové rozvodnice
- 96 modulů
Rozměry š x v x hl. 590 x 790 x 135mm
Krytí IP41/20, třída ochrany II
Přívod spodem a vývody vrchem
Rozvodnice osazena ve zdi, zapuštěná montáž

OBCHODNÍ PROJEKT
Hradec Králové v.o.s.
Zemědělská 880, 500 03 H.K.
tel. 495 542 126, 495 545 024
DIČ: 228 - 25297066

Kreslil	Vypracoval	Zodpovědný projektant
VLADISLAV BYDŽOVSKÝ		
IČO 12997692		
Investor: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, Kostelec nad Orlicí		
Akce: REVITALIZACE CENTRA DĚTÍ A M LÁDEŽE Kostelec nad Orlicí Dokumentace pro stavební povolení		Vladislav Bydžovský Truhlářská 238 503 41 Hradec Králové 7
Díl: ELEKTROINSTALACE		Datum 8.2018
Obsah: ROZVADĚČ R1		Zak.číslo 39/2017 VOS
		Měřítiko SCHEMA
		Počet formátů
		Číslo výkresu
		Číslo kopie