

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2**stavební sekce - územní odbor Praha**

Sp. zn.: MP-SOP0914/18-2/Bm

V Praze dne 18. dubna 2018

Č. j.: DUCR-22370/18/Bm

Telefon: +420 972 241 843 (linka 210)

Oprávněná úřední osoba: Bříza Miloš Ing.

E-mail: briza@ducrcz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

vydává

podle § 7 odst. 3 zákona, na základě žádosti, podané u Drážního úřadu dne 17. dubna 2018 žadatelem AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 51741 Kostelec nad Orlicí, IČ:26002892,

**s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o p r o ú č e l y
p o v o l e n í s t a v b y****"Opravy a stavební úpravy tělocvičny a učeben, Havlíčkova čp.1572, Kostelec nad Orlicí"**

Stavba je navržena v ochranném pásmu dráhy železniční tratě Chlumec nad Cidlinou - Miedzylesie v žkm 60,640 vlevo v minimální vzdálenosti 15 m od osy krajní koleje (měřeno kolmo na její osu). Stavba se nachází na pozemku parc. č. 1118/10 v k.ú. Kostelec nad Orlicí.

Souhlasné stanovisko vydává Drážní úřad za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbu lze povolit na základě projektové dokumentace zajišťující ochranu proti hluku dle přílohy 1 část B vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavba musí být provedena tak, aby byly splněny podmínky ochrany proti hluku stanovené v § 8 odst. 1 písm. d). vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v návaznosti na nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
3. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
5. Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy stejnosměrnou trakční proudovou soustavou.

Odůvodnění

Drážní úřad obdržel dne 17. dubna 2018 žádost právnické osoby AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 51741 Kostelec nad Orlicí, IČ:26002892 o závazné stanovisko pro účely povolení výše uvedené stavby. K žádosti byly Drážnímu úřadu předloženy následující podklady:

- projektová dokumentace
- stanovisko SŽDC, s.o. (12754/2018-SŽDC-OŘ HKR-ÚT ze dne 1. 3. 2018)

Drážní úřad posoudil u předmětné žádosti a předložené dokumentace soulad navrhované stavby se zákonem o dráhách včetně prováděcích předpisů.

Na základě výše uvedených skutečností Drážní úřad dospěl k závěru, že při splnění podmínek uvedených v tomto stanovisku bude v maximální možné míře zajištěno bezpečné a plynulé provozování dráhy a drážní dopravy, včetně její ochrany. Na základě uvedeného Drážní úřad vydal toto souhlasné závazné stanovisko.

Toto stanovisko:

- Je podle § 64 zákona o dráhách závazným stanoviskem podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu nebo úkony autorizovaného inspektora v souladu s § 4 odstavce 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.
- Nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení.
- Nenahrazuje souhrnné stanovisko vlastníka a provozovatele dráhy, kterým je SŽDC, s.o.

Drážní úřad
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2 (65)



Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Příloha:

- 1x odsouhlasená dokumentace

Rozdělovník:

- AG ATELIER s.r.o., Komenského 533, 51741 Kostelec nad Orlicí, IČ:26002892

Spis

ODESLANO

19. 04. 2018