



Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí
Sídlo: Palackého 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 00274968
DIČ: CZ00274968
Jednající: František Kinský – starosta

Dodatečná informace č.2

Zadavatel Město Kostelec nad Orlicí vydává tuto dodatečnou informaci k veřejné zakázce:

„Snížení energetické náročnosti Tělocvičny a učeben v Havlíčkově ulici, čp. 1572, Kostelec nad Orlicí.“

Dotaz č. 1

Jaký typ izolantu bude položený na podhledu po odstranění starého izolantu z podstřešního prostoru nad učebnami? V Technické zprávě D.1.1.1 je na straně 9 uvedeno :

Zateplení podstřešního prostoru nad učebnami

Ve dvoupodlažní části s učebnami bude zateplen strop 2.NP pod střechou. Stávající tepelná izolace bude odstraněna a bude provedeno nové zateplení minerální vlnou $\lambda \leq 0,036 \text{ W/(m.K)}$ v tloušťce 260 mm. Průzkumem zjistit únosnost stávajícího stropu a celé skladby střechy. Bude odstraněna střešní krytina a bednění.

V té samé zprávě je na straně 7 až 8 napsána skladba :

STŘ02 – střecha nad učebnami

– hydroizolační vrstva - fólie z PVCP určená k mechanickému kotvení

-separační vrstva– sklovláknitá netkaná textilie

-bednění -OSB P+D 20 mm

-střešní konstrukce

-difúzně otevřená střešní fólie (ochrana proti profouknutí studeným vzduchem, úkapu kondenzátu a prachu)

- tepelná izolace EPS $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$, tl. v ploše 260 mm

- parozábrana - pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem, parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva, provizorní hydroizolační vrstva (při výměně krytiny je třeba provést sondu pro zjištění přesné skladby střechy a provést výpočet pro kontrolu pozice rosného bodu a dle výsledků pozice použití parozábrany)

- separační vrstva (případně parozábranu nalepit přímo na nepískovanou lepenku)

- atd.

V D.1.1.2.5 Řez B-B' je skladba nad učebnami Stř.2 a v ní žlutě položka "PÁSY Z ČEDIČOVÉ VLNY 200 mm"



Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

V položkovém rozpočtu jsou uvedeny položky 105 M a 106 M
deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m²) tl 160mm

deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m²) tl 100mm
Má se tam tedy skutečně nacenit na podhled střešní pochozí polystyren? Nebo minerální vlna? 200 mm nebo 260 mm? Má to vliv na cenu.
S pozdravem

Odpověď na dotaz č. 1

V technické zprávě, odstavci 2.9 Izolace tepelné, Zateplení podstřešního prostoru nad učebnami je uvedena chybně minerální vata, nedošlo k aktualizaci článku po upřesnění skladby.

Platí skladba uvedená v téže zprávě výše, v článku 2. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby, v odstavci Navržené skladby upravovaných konstrukcí, skladba STŘ02 – střeška nad učebnami. Tato skladba je uvažována i ve výkazu výměr.

Výkaz výměr platí.

Výkres D.1.1.2.5 ŘEZ B-B' - STÁVAJÍCÍ STAV - je popsána stávající skladba, jak by mělo být patrné již z názvu výkresu. Zde je i legenda, ze které je zřejmé, že žlutě označené konstrukce jsou bourán/odstraněny.

Dotaz č. 2

Druhý dotaz se týká povrchové úpravy ETICS : Ve výše uvedené Technické zprávě je uvedena jako povrchová úprava :

"tenkovrstvá omítka ETICS nové generace regulující vlhkost na povrchu fasády"

V položkovém rozpočtu k nacenění je položka 37 K

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

To je klasická silikonová omítka. Jakou povrchovou úpravu požadujete? Má to vliv na cenu.

Odpověď na dotaz č. 2

Ve zprávě není materiál aktualizovaný, bude použita omítka tenkovrstvá silikonová, tak jak je ve výkazu výměr - položka 37K.

Výkaz výměr platí.

Eva Fabiánková
odbor správy majetku města
770 112 453
efabiankova@muko.cz