



# Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

---

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| Zadavatel: | Město Kostelec nad Orlicí                |
| Sídlo:     | Palackého 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí |
| IČ:        | 00274968                                 |
| DIČ:       | CZ00274968                               |
| Jednající: | František Kinský – starosta              |

## **Dodatečná informace č.2**

Zadavatel Město Kostelec nad Orlicí vydává tuto dodatečnou informaci k veřejné zakázce:  
**„Výměna výplní otvorů č.p. 38 a č.p. 37 , Kostelec nad Orlicí.“**

### **Dotaz č. 1**

Dle SOD čl. 4.6. Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla budou sloužit jednotkové ceny uvedené v příloze cenová nabídka zhotovitele této smlouvy. Tyto jednotkové ceny jsou cenami maximálními pro případné vícepráce či méně práce, vznikne-li taková potřeba ze strany objednatele.

Vzhledem k tomu, že položkový výkaz výměr obsahuje kumulované položky číslo 19, 20 21, dle kterých není možné definovat ceny jednotlivých pozic otvorových výplní se tímto dotazujeme, jak bude zadavatel posuzovat cenu jednotlivých otvorových výplní v případě méněprací či víceprací. Domníváme se, že každá pozice by měla mít svou samostatnou jednotkovou položku, aby se předešlo případným nejasnostem.

### **Odpověď na dotaz č. 1**

Výkaz výměr byl upraven dle požadavku – kumulované položky byly rozepsány na jednotlivá okna a dveře.

### **Dotaz č. 2**

Dle výkazu výměr zadavatel požaduje interiérové parapetní desky pol.č 7-15 výkaz výměr, ale dle výpisu prvků a výkazu výměr není definováno pro které pozice mají být které šířky jednotlivých parapetů. Tímto Vás žádáme o upřesnění, které okna mají mít které šířky parapetů.

### **Odpověď na dotaz č. 2**

Výkaz výměr byl dle požadavku upraven, požadované položky byly rozepsány. Parapety jsou součástí rozepsaných oken včetně uvedení jejich šířky.



# Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

---

## **Dotaz č. 3**

Zadavatel v dodatečné informaci č.1 změnil parametr profilu na stavební hloubku 82mm.  
Je možné použít profil se stavební hloubkou 81mm při zachování všech tepelně-technických požadavků zadavatele?

## **Odpověď na dotaz č. 3**

Hloubka rámu 81 mm je přípustná za předpokladu, že profil staticky vyhovuje pro dané rozměry oken.

**Nový výkaz výměr je zveřejněn na profilu zadavatele:**  
**[https://zakazky.kostelecno.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.kostelecno.cz/profile_display_2.html).**

Eva Fabiánková  
odbor správy majetku města  
770 112 453  
[efabiankova@muko.cz](mailto:efabiankova@muko.cz)