



Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí
Sídlo: Palackého 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 00274968
DIČ: CZ00274968
Jednající: František Kinský – starosta

Dodatečná informace č.4

Zadavatel Město Kostelec nad Orlicí vydává tuto dodatečnou informaci k veřejné zakázce:

„Snížení energetické náročnosti Tělocvičny a učeben v Havlíčkově ulici, čp. 1572, Kostelec nad Orlicí.“

Dotaz č. 1

Dobrý den, po projití Slepého rozpočtu jsem nikdy nenašel položku s rohovými profily pro zateplovací systém. ? chci se optat zda je už nějaká aktualizovaná varianta slepého rozpočtu, nebo jestli se to bude řešit později. Předem díky za jakoukoliv odpověď. Pěkný den.

Odpověď na dotaz č. 1

V soupisu prací skutečně chyběla položka pro ocenění montáže a dodávky rohových lišt pro ETICS. Výměra byla doplněna do položky č. 33 a nově přibyla položka pro AL lišty s tkaninou pod číslem 219 (z důvodu zachování číselné řady) tato položka se nachází mezi položkou č. 35 a 36.

Dotaz č. 2

Pol. 163 výkazu výměr – okno má být plastové, ve výkaze je uvedeno dřevěné.

Odpověď na dotaz č. 2

V soupisu prací byla textová chyba v položce č. 162 (nikoli č. 163 na který je kladen dotaz). Jedná se o plastové okno. Byl opraven text této položky.

Dotaz č. 3

Pol. 168 výkazu výměr – v popise je uvedeno okno, měly by zde být dveře D1. – Bude opraveno?

Odpověď na dotaz č. 3

V soupisu prací byla textová chyba. Jedná se o dveře. Původní text byl zcela vymazán a nahrazen novým, který se odkazuje na otvorovou výplň D01.



Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Dotaz č. 4

Pol. 201-203 – jedná se o nátěr vrat, není zde však vrchní nátěr, pouze základní. – Bude doplněno?

Odpověď na dotaz č. 4

Do soupisu prací byl doplněn mezinátěr (pol č. 220) a vrchní nátěr (pol č. 221) obě tyto položky se z důvodů zachování číselné řady nachází mezi položkami č. 203 a 204.

Dotaz č. 5

Hlavní vstup do objektu má být dle projektu obložen fasádními deskami na hliníkovém roštu (provětrávaná fasáda), v části také s vyřezávaným nápisem (viz řez A). Tato povrchová úprava není ve výkazu výměr zahrnuta. Žádáme o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 5

Do soupisu prací byl doplněn obklad z cementotřískových fasádních desek pro stěny pol č. 224, 225 a pro podhledy pol č. 222, 223 . Pro ocenění nápisu a podkladní desky jsou doplněny položky č. 227,226.

Zároveň byl ze soupisu prací odstraněna povrchová úprava kontaktního zateplení vč. penetrace (ponížení výměr).

Dotaz č. 6

V zadaném rozpočtu jsou položky č. 107 a 108 pro provedení parotěsného pásu s reflexní Al vrstvou, a to v části nad učebnami. V projektové dokumentaci není tato vrstva pravděpodobně v dané skladbě navržena – je tam požadavek na parozábranu z SBS samolepícího pásu, viz. položky č. 74 a 75 v rozpočtu. Jsou tedy položky č. 107 a 108 v rozpočtu uvedeny navíc?

Odpověď na dotaz č. 6

Položky č.107 a č.108 jsou součástí skladby a budou naceněny.

Nový výkaz výměr je zveřejněn na profilu zadavatele:
https://zakazky.kostelecno.cz/profile_display_2.html.

Eva Fabiánková
odbor správy majetku města
770 112 453
efabiankova@muko.cz