

N — NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, 3W, 1h, IP44, S PIKTOGRAMEM

LED SVÍTIDLO

STROPNÍ VÝVOD PRO OSVĚTLENÍ

NÁSTĚNNÝ VÝVOD PRO OSVĚTLENÍ

PŘESNÉ POPISY JEDNOTLIVÝCH SVÍTIDEL JSOU UVEDENY V KNIZE SVÍTIDEL.

JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ ŘAZENÍ 1, IP20

STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ ŘAZENÍ 6, IP20

DVOJITÝ STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ ŘAZENÍ 6+6, IP20

SERIOVÝ SPÍNAČ ŘAZENÍ 5, IP20

KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ ŘAZENÍ 7, IP20

OVLÁDACÍ TLAČÍTKO 1/0

JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ ŘAZENÍ 1, IP44

JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V/16A/IP20

JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V/16A/IP20 SE 3. STUPNĚM PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY

JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V/16A/IP20 S INTEGROVANOU USB NABÍJEČKOU

D — ZÁSUVKA 230V/16A PRO DIGESTOŘ

S — VÝVOD PRO SPORÁK

HV — HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE

VZT — VENTILÁTOR V DODÁVCE VZT

KEP — DOBĚHOVÉ RELÉ V DODÁVCE ELEKTRO

OČ — OBĚHOVÉ ČERPADLO

RSL-xx — ROZVADĚČ SLABOPROUDŮ, 2 x ZÁSUVKA 230V/16A SE 3. STUPNĚM PO, PRO OPTOPŘEVODNÍK A ROUTER

RB-XX — BYTOVÝ ROZVADĚČ

VÝŠKY INSTALACÍ ROZVADĚČŮ:

ROZVADĚČE RB-A1, RB-B2 - OSA ROZVADĚČE v=1,1m NAD PODLAHOU

ROZVADĚČE RB-A2, RB-A3, RB-A4, RB-A5, RB-A6, RB-A7, RB-B1, RB-B3, RB-B4, RB-B5, RB-B6 - HORNÍ HRANA ROZVADĚČE POD STROPEM

ELEKTRICKÉ INSTALACE V UPRAVITELNÝCH BYTECH A1, B2 MUSÍ BÝT PROVEDENY V SOULADU S VYHLÁŠKOU 398/2009.

Silnoproudé rozvody provedeny kabely CYKY.

Napěťová soustava: 3/PEN 400V AC 50Hz TN-C - přípojka NN
Napěťová soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S - podružné rozvody NN
Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena podle ČSN 33 2000-4-41, ed.3:
- základní : krytím, izolací, polohou
- při poruše : automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN
V určených prostorách - koupelny a venkovní - a pro zásuvky podle čl.411.3.3.- ochrana zvýšená proudovým chráničem s Iv=30mA a doplňkovým pospojením

±0,000 =+300,938 m.n.m. Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM - JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPIÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO

název projektu
BD KOSTELECKÁ LHOTA

stupeň: **DPS** **DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**
místo stavby: KOSTELECKÁ LHOTA, p.č. 168/1 a p.č. 1267, k.ú. Kostelecká Lhota

stavebník:
Město Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

generální architekt:
ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
Jeníkovice 111
503 46 Jeníkovice

autorizace

projektant části:
Jiří Škop
Dubová 269
547 01 Náchod

Jiří Škop
Dubová 269, 547 01 Náchod
ČKAIT 0602466
v oboru elektrotechnická zařízení

část: D.1.4.3 Elektroinstalace

výkres: PŮDORYS 2.N.P. - SILNOPROUDY

datum zhotovení	měřítko	číslo výkresu	paré
04/2020	1:50	**D.1.4.3.04**	
datum revize: -	číslo revize: -		