



Silnoprůdé rozvody provedeny kabely CYKY.

Napětová soustava: 3/PEN 400V AC 50Hz TN-C - přípojka NN
Napětová soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S - podružné rozvody NN
Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena podle ČSN 33 2000-4-41, ed.3:
- základní : krytím, izolací, polohou
- při poruše : automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN
V určených prostorách - koupelny a venkovní - a pro zásuvky podle čl.411.3.3.-
ochrana zvýšená proudovým chráničem s Iv=30mA a doplňkovým pospojením

±0,000 =+300,938 m.n.m. Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV

název projektu			
BD KOSTELECKÁ LHOTA			
stupeň	DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	místo stavby	KOSTELECKÁ LHOTA p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú. Kostecká Lhota
stavebník	 Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec nad Orlicí	 ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jenkovice 111 503 46 Jenkovice	
autorizace	projektant části Jiří Škop Duhová 269 547 01 Náchod Jiří Škop Duhová 269, 547 01 Náchod ČKAIT 0602466 v oboru elektrotechnická zařízení		
část D.1.4.3 Elektroinstalace			
výkres SITUACE			
datum zhotovení	měřítko	číslo výkresu	paré
04/2020	1:200	D.1.4.3.17	
datum revize	číslo revize		
-	-		