



bytový rozváděč dozbrojen o 1x svodič přepětí I. + II. st. 3+0, 12,5 kA
dozbrojen o 1x jistič B10/1
rozváděč připojen CYA 16 k uzemnění nebo MET v objektu
posunutý žebřík připojit k zemnicí soustavě

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	BYT
101	VSTUPNÍ HALA	117 ZÁDVEŘÍ
102	ŠATNA	118 PŘEDSÍŇ
103	PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL	119 OBÝVACÍ POKOJ
104	SKLAD	120 KUCH. KOUT
105	SKLAD	121 LOŽNICE DÍTÍ
106	PŘEDSÍŇ WC	122 LOŽNICE RODIČŮ
	ŽENY	123 LÁŽEŇ
107	UMÝVÁRNA	124 WC
108	WC	125 KANCELÁŘ
	MUŽI	
109	UMÝVÁRNA	
110	PISOÁR	
111	WC	
112	WC IMOBILNÍCH	
113	ÚKLIDOVÁ KOMORA	
114	SCHODIŠTĚ	
115	VÝTAH	
116	KOTELNA (PLYN)	

Vysvětlivky

RS1 rozváděč

žaluziový spínač

doplňující pospojení

vývod pro připojení žaluzie

Ž2.1

Rozvodná soustava: 3/PE/N/AC, 50 Hz, 400/230V
Ochrana: automatickým odpojením od zdroje,pospojením,proud.chráničem

STAVEBNÍK : Město KOSTELEČ NAD ORLICÍ
SÍDLO : PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 38, 517 41 KOSTELEČ NAD ORLICÍ

ZPRACOVATEL PD : Ing. Jiří Urban, IČ 45915156
SÍDLO : DOBROŠOV 66, 54701 NÁCHOD
ČKAIT 0601554

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PD :
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI :
VYHOTOVIL :

ING. JIŘÍ URBAN
VLASTISLAV VLACH
RICHARD KAŠPAR

STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 1154 Kostelec nad Orlicí
MÍSTO STAVBY : MĚSTSKÁ KNIHOVNA, KRUPKOVA 1154, 517 41 KOSTELEČ NAD ORLICÍ

1.N.P. – ELEKTROINSTALACE

ČÁST : D1-1-4-2 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A HROMOSVODY

MĚŘÍTKO: – 1:100
FORMÁT : 2A4
STUPEŇ : PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ V ROZSAHU PROVED. STAVBY
TERMÍN : 09 / 2018

D1-1-4-2