



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatečná informace č. 3

Zadavatel Město Kostelec nad Orlicí vydává tuto dodatečnou informaci k veřejné zakázce

„Energetické úspory na budově knihovny v Kostelci nad Orlicí“

Dotaz:

K řádnému ocenění prací a dodávek k předmětné zakázce, žádáme o upřesnění následujícího:

Do nabídky požadujete doplnit certifikáty stavebních otvorových výplní splňující součinitel prostupu tepla celého okna $UW=0,8W/m^2.K$ a $Ud=1,5W/m^2.K$.

V Příloze č. 10 - Změna výpisu oken 2019 máte součinitel $UW=0,9W/m^2.K$ a $Ud=1,20/m^2.K$.

Žádáme o informaci, který požadavek na součinitele výplní otvorů platí.

Odpověď:

V Příloze č. 10 - Změna výpisu oken 2019 - součinitel $UW=0,9W/m^2.K$ a $Ud=1,20/m^2.K$.

Eva Novotná
Investiční referent