

Vzorové uložení kabel. vedení VO

Stávající vedení inženýrských sítí

- Venkovní vedení NN 1kV
- Telekomunikační kabel. vedení ČETIN – stávající
- Telekomunikační kabel. vedení ČETIN – přeložka
- Plynovod
- Vodovod – stávající
- Vodovod – navržený
- Kanalizace – jednotná stávající
- Kanalizace – jednotná nová
- Kanalizace – dešťová nová

S.1.1 pořad. č. svítidla
typ svítidla dle legendy

Tabulka souřadnic osvětlovacích bodů:

	X	Y
S.1.1	1055344.7933	616296.8959
S.1.2.	1055335.5323	616266.0639
S.1.3.	1055318.1047	616247.4424
S.1.4.	1055305.6030	616235.6358
S.1.5.	1055299.3210	616208.5365
S.1.6.	1055293.4043	616182.0889
S.1.7.	1055287.7368	616153.3769
S.3.1	1055296.7215	616121.0398

L E G E N D A:

- Navržené kabelové vedení VO ulož. v trubce v zemi
- Navržené kabelové vedení VO v zemi ulož. v překopu
- Stávající kabelové vedení VO v zemi
- Stávající kabelové vedení VO v zemi určené demontáži
- **S.1.1– S.1.17** OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ TŘÍSTUPŇOVÝ TYP LBH6–B – 114/76/60
  ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ , v = 6m
  TYP SVÍTIDLA : LED/na dřík IP66 THOME LIGHTING PRE2177 PreLED 2G 3190 lm,26W
- **S.3.1** OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ TŘÍSTUPŇOVÝ TYP JB 8 – 133/102/76
  ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ , v = 6,2 m NAD ZEMÍ + VÝLOŽNÍK VÝŠKY 1,8 m
  VÝLOŽNÍK : V2/ 76 – 1500, (OBLOUKOVÝ), ŽÁROVÝ ZINEK, výška výložníku 1,8m, délka vyložení 1,5 m
  TYP SVÍTIDLA : LED/na dřík IP66 THOME LIGHTING PRE2177 PreLED 2G 3190 lm,26W
- Uzemňovací vedení–FeZn 10
- **SSU16–25** Spojka NN smršťovací
- Zařízení bezdrátového městského rozhlasu
- **R.VO3 stáv.** Stávající rozvaděč VO
- Stávající osvětlovací body určené k demontáži.

POZNÁMKA:
STOŽÁRY NUTNO OSAZOVAT NEJMÉNĚ 0,5 M OD SILNIČNÍ OBRUBY.
UMÍSTĚNÍ STOŽÁRŮ NUTNO PŘEDEM VYTÝČIT DLE SOUŘADNIC!

Vnější vlivy: dle ČSN 33 2000–5–51,ed3,
ČSN33 2000–4–41,ed2,/Z,PNE 33 0000–1,5.vyd.

Veřejné osvětlení:
Napěťová soustava NN: 3NPE, 400V, TN–C–S
Ochrana před úrazem el.proudem: Dle PNE 33 20 00–4–41ed.2,/změna Z1

kryty nebo přepážkami
neživých částí: ochranou samočinným odpojením od zdroje

Zodpovědný projektant: **Vladimír Václavík - ELEKTROPROJEKT**
T.G.Masaryka 391, Nové Město nad Metují, PSČ 549 01
IČO 18858848, DIČ CZ5111216214, Tel.: 603886924

Autorizační razítko:

Objednatel: Město Kostelec nad Orlicí
Kat.území: Kostelec nad Orlicí

Obeł projektu: DÚS+DPS

STAVBA: OPRAVA MK UL. STRADINSKÁ KOSTELEC NAD ORLICÍ II. ETAPA

Datum: 01/2021 | Č. zak.: 01/2021

Archivní číslo : 002/Vá/2021

Část PD/objekt: D1.4. SO.401–VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

S I T U A C E M O N T Á Ž E

Měř.: 1 : 250 | Č. výk.: D.1.4.2.1.

Projektant: Vladimír Václavík

Podpis: