Napěťová soustava: 3/PEN 400V AC 50Hz TN-C - přípojka NN
Napěťová soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S - podružné rozvody NN
Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena podle ČSN 33 2000-4-41, ed.3:
- základní - krytím, izolací, polohou
- při poruše - automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN
V určených prostorách - koupelny a venkovní - a pro zásuvky podle čl.411.3.3 - ochrana zvýšená proudovým chráničem s In=30mA a doplňkovým pospojením

SS ±0,000 = 294,788 m n.m. Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV

název projektu	**STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 279 A Č.P. 388, PELCLOVA ULICE NA BYTOVÉ JEDNOTKY, KOSTELEC NAD ORLICÍ**	
stupeň DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	místo stavby	KOSTELEC NAD ORLICÍ p.č. 691, 693, 694, 695, 696 k.ú. Kostelec nad Orlicí 670197
stavebník Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38 517 41 Kostelec nad Orlicí	generální architekt **ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.** Jeníkovice 111 503 46 Jeníkovice	
autorizace	projektant části **Jiří Škop** Dubová 269 547 01 Náchod **Jiří Škop** Dubová 269, 547 01 Náchod ČKAIT 0602466 v oboru elektrotechnická zařízení	
část IO.05	AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ	
výkres SITUACE		
datum zhotovení **08/2021**	měřítko 1:200	číslo výkresu **IO.05.02**
datum revize -	číslo revize -	paré

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM, JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ, O VYTVÁŘENÍ KOPIÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO