




ROZVODNÁ SOUSTAVA 3+PE+N, AC, 50 Hz, 0,4 kV/TN - S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V PŘEDEPSANÉM
ČASE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

<div><div><div><div></div></div><div>TRANSCONSULT s.r.o.</div><div>Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové</div></div></div>			
Vedoucí projektu	Ing. Hodek		Středisko: 1
Odpovědný projektant	Jenček		Vedoucí: Ing. Píša
Zpracovatel	Jenček		Zak. číslo 113513002
Přezkoušel	Ing. Hejman		Arch. č.: 03713 Formát: 3 A4
Kontroloval	Ing. Shejbal		Datum: 08/2013
Objednatel:	Správa silnic Královéhradeckého kraje		Účel: DSP + ZDS + PDPS
III/3161 KOSTELEČ NAD ORLICÍ - PŘELOŽKA			část dok.
STAVEBNÍ ČÁST			
SO 414 PŘELOŽKA NAPÁJECÍHO KABELU PRO GARÁŽE			C.28
PŘEHLEDOVÉ SCHEMA		Měřítko	č. výkresu 3