



# POZNÁMKA

PODMÍNKOU K VYBUDOVÁNÍ OBSLUŽNÉ PLOCHY JE PROVEDENÍ ČÁSTI KANALIZACE A ODVODNOVACÍHO ZLABU, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ STAVBY PŘELOŽKY SILNICE III/3161 – SO 303. NÁVRŽENÁ ZMĚNA SPOČÍVÁ V PROVEDENÍ ZMĚNY TRASY KANALIZACE SMĚREM K ULIČNÍ VPUSŤ V TRASE ZLABOVKÝ ULOŽENÝCH PODLE NOVOHO CHODNIČKU VYCHODNĚ OD VJEZDU KE GARÁŽÍM. KANALIZACE PVC DN 150 BUDE POLOŽENA DO VZDÁLENOSTI 2,0 M OD OBRUBNÍKU VJEZDU, KDE BUDE VYUŠTĚNA DO STÁVAJÍCÍHO PŘÍKOPU KOMUNIKACE. POZDĚJ BUDE POTRUBÍ NÁPOJENO NA NOVÉ BUDOVANOU KANALIZACI OD ULIČNÍ VPUSŤ. ROZMĚR ODVODNOVACÍHO ZLABU A ZATĚŽOVÉ HODNOTY JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ SO 303.



PROJEKTOVÁNÍ  
A REALIZACE

ING. JOSEF ČERMÁK

ING. ČERMÁK ING. ČERMÁK

KRAJ KRALOVÉHRADSKÝ

MÍSTO STAVBY KOSTELEČ NAD ORLICÍ (STŘEDNÍ KOSTELEČ N. ORL.)

INVESTOR MĚSTO KOSTELEČ NAD ORLICÍ, PALACĚHO NÁMĚSTÍ 38

AKCE

NÁVRADNÍ VÝSTAVBA GARÁŽÍ  
MÁNESOVA

SO – PS SO 701 NÁVRADNÍ VÝSTAVBA GARÁŽÍ

OSMAH NÁVRH ÚPRAVY ODVODNĚNÍ PLOCHY SO 303

MĚR. 1 : 100 Číslo  
KÓTY V MM VÝRR D.1.1.6

GAAD++

PARÉ Č.

STUPĚŇ DSP

DATA 01/2017

ZAK. Č. 005/2016