



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

### **Dodatečná informace č. 3**

**Zadavatel Město Kostelec nad Orlicí vydává tuto dodatečnou informaci  
k veřejné zakázce**

**„Snížení energetické náročnosti objektu zázemí fotbalového stadionu“**

#### **Dotaz č. 1**

Ve výpisu výplní je uveden odstín bílá RAL 9003. Je možné nabídnout okna se standardním odstínem bílé což je RAL 9016 nebo investor trvá na tomto přesném odstínu?

Pokud by trval na odstínu RAL 9003 je nutno říci, že tento požadavek je příplatkový a bude mít vliv kromě ceny také na termín dodací lhůty oken. Ve výsledku rozdíl mezi RAL 9003 a RAL 9016 je prakticky žádný (viz. přiložené foto)

#### **Odpověď**

Je možné provést bezpříplatkový odstín oken ve standardní bílé např. Vámi uváděný RAL 9016.

#### **Dotaz č. 2**

Trvá investor na izolačním troj-skle i když  $U_w=1,2$ , které vyžaduje projekt je deklarovatelné i v případě použití dvoj-skla?


#### **Odpověď**

Je nutné dodržet  $U_w=1,2$  (celé okno, nikoli jen výplň), aby byla realizace v souladu s energetickým auditem stavby.

Cenovou nabídku je zapotřebí provést podle výkazu výměr, aby nabídky byly porovnatelné.

Eva Novotná

Odbor správy majetku města



V Kostelci nad Orlicí 25.4.2017