



Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Zadavatel:
Sídlo:
IC:
DIČ:
Jednající:

Město Kostelec nad Orlicí
Palackého 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
00274968
CZ00274968
František Kinský - starosta

Dodatečná informace č. 2

Zadavatel Město Kostelec nad Orlicí vydává tuto dodatečnou informaci k veřejné zakázce:

„Zateplení střechy hasičské zbrojnice, Kostelec nad Orlicí.“

Dotaz č.1

1. Dle zadání je tepelná izolace o tl.240 mm na již sespádaném podkladu, ale vTZ se uvádí, že v případě potřeby budou použity spádové klíny. Jak se tedy skladba má ocenit?
2. V poptávkovém rozpočtu je specifikace fólie tl.1,5mm, ale dle skladby ve výkresu je tl.1,8 mm - jakou tloušťku folie použít?
3. Parapety v tl.0,8mm dle TZ také nejsou standardem - nepostačily by plechy s menší tloušťkou?

Odpověď na dotaz č. 1

1. Ocení se tepelná izolace na spádaném podkladu.
2. Fólie bude naceněna dle výkazu výměř 1,5 mm.
3. Parapety z plechu 0,7 mm.

S pozdravem

Eva Fabiánková
odbor správy majetku
770 112 453
efabiankova@muko.cz

