


RH



RH STÁVAJÍCÍ OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ

USPOŘÁDÁNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZYKLOSTÍ PROVÁDĚCÍ FIRMY

PROSTŘEDÍ : NORMÁLNÍ, AB5 VNITŘNÍ CHRÁNĚNÝ PROSTOR

PROUDOVÁ SOUSTAVA 3+PE+N, 50 Hz, 230/400 V, TN – C – S

Zodpovědný projektant	Ing. Hana Bezstarosti	Autorizace:	
Vypracoval	Ing. Hana Bezstarosti	Ing. Hana Bezstarosti Belveder 168 518 01 Dobruška č.t. 606837308 IČ 67466935 bezstarosti.hana@seznam.cz	
Kraj : KRÁLOVÉHRADECKÝ	M.Ú. : KOSTELEC n. ORLICÍ	Číslo zakázky :	
Investor : MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 38, 517 41 KOSTELEC NAD ORLICÍ, IČO: 00274968		Stupeň PD :	DSP + DPS
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY FROŠOVA č.p. 1414, Frošova ul. č.p.1414, Kostelec n. O. 517 41 p. č. 1840/1, 1840/9, 1837 k.ú. Kostelec nad Orlicí [670197]		Datum :	2/2015
D.1.4.a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Číslo paré :	Měřítko :	
Název : ÚPRAVA ROZVODNICE RH		Formát :	1 x A4
		Číslo výkresu :	E5