


N AUTONOMNÍ NOUZOVÉ SYSTÉMO 11W, 1h, IP20

V TÍSNE BLÍZKOSTI NOUZOVÝCH SYSTÉMŮ BUDOU UMÍSTĚNA BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ :

- SMĚR ÚNIKU, ZMĚNY SMĚRU, OZNAČENÍ SCHODIŠTĚ



±0.000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NF			
Zodpovědný projektant		Ing. Hana Bezstarostí	
Vyraboval		Ing. Hana Bezstarostí	
Kraj :		KRÁLOVÉHRADECKÝ	M.Ú. : KOSTELEČ N. ORLICÍ
Investor :		MĚSTO KOSTELEČ NAD ORLICÍ, PALÁČKÉHO NÁMĚSTÍ 38, 517 41 KOSTELEČ NAD ORLICÍ, IČO: 00274968	
Akce :		STAVEBNÍ ÚPRAVY FROŠOVA č.p. 1414,	
		Frošova ul. č.p. 1414, Kostelec n. O. 517 41	
		p. č. 1840/1, 1840/9, 1837 k.ú. Kostelec nad Orlicí [670197]	
D.1.4.a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Číslo paré :	
		Číslo zakázky :	
		Stupeň PD :	
		Datum :	
		Měřítko :	
		Formát :	
Název :		Číslo výkresu :	
PŮDORYS PŮDY		E4	