



PŮDORYS 3.NP - nový stav    M 1:75



Tabulka místností 3.NP			
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Podl. krytina
301	SCHODIŠTĚ	13,43	TERACO
302	PROSTOR JÍDELNY	19,12	DLAŽBA
303	OSOBNÍ VÝTAH	2,25	
304	KANCELAŘ	13,30	KOBEREC
305	JÍDELNÍ VÝTAH	1,80	
306	CHODBA	20,47	DLAŽBA
337	CHODBA	20,47	DLAŽBA

 AUTONOMNÍ NOUZOVÉ SVĚTLLO 11W, 1h, IP20

V TĚSNÉ BLÍZKOSTI NOUZI, ŘCH SÁMPEL BUDOU UMIŠTĚNA BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ :  
– SMĚR ÚNIKU, ZMĚNY SMĚRU, OZNAČENÍ SCHODIŠTĚ  
NOUZOVÁ SVĚTLIDLA MIMO DVEŘÍ BUDOU OSAZENÁ VE VÝŠCE 2,2m



±0.000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

Zodpovědný projektant		Ing. Hana Bezstarostí	Autorizace:	
Vypracoval		Ing. Hana Bezstarostí	Ing. Hana Bezstarostí	
Kraj :		KRÁLOVÉHRADECKÝ	M.Ú. : KOSTELEC n. ORLICÍ	
Investor :		MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 38,	č.ú. 606837308	
		517 41 KOSTELEC NAD ORLICÍ, IČO: 00274968	IČ: 67465935	
			bezstarosti.hono@seznam.cz	
Akce :		STAVEBNÍ ÚPRAVY FROŠOVA č.p. 1414,	Číslo zakázky :	
		Frošova ul. č.p. 1414, Kostelec n. O. 517 41	Stupeň PD :	
		p. č. 1840/1, 1840/9, 1837 k.ú. Kostelec nad Orlicí [670197]	Datum :	
			Měřítko :	
			Formát :	
Název :		D.1.4.a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Číslo výkresu :	
			E3	