



Tabulka místností 2.NP			
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Podl. krytina
201	SCHODIŠTĚ	13.43	TERACO
202	JÍDELNA	52.70	DLAŽBA
203	OSOBNÍ VÝTAH	2.25	
204	KUCHYŇKA	13.30	PVC
205	JÍDELNÍ VÝTAH	1.80	
206	CHODBA	20.47	DLAŽBA
207	PŘEDSÍŇ	4.86	PVC
208	KOUPELNA	5.81	DLAŽBA
236	HALA	57.23	DLAŽBA
237	CHODBA	20.47	DLAŽBA

N AUTONOMNÍ NOUZOVÉ SVĚTLIDLO 11W, 1h, IP20

V TĚSNÉ BLÍZKOSTI NOUZIÝCH SVĚTEL BUDOU UMÍSTĚNA BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ :

– SMĚR ÚNIKU, ZMĚNY SMĚRU, OZNAČENÍ SCHODIŠTĚ

NOUZOVÁ SVĚTLA MIMO DVEŘÍ BUDOU OSAZENÁ VE VÝŠCE 2.2m

Zodpovědný projektant	Ing. Hana Bezstarostí	AutORIZACE:	Ing. Hana Bezstarostí
Vypracoval	Ing. Hana Bezstarostí		Belveder 168
Kraj :	KRÁLOVÉHRADECKÝ M.Ú. : KOSTELEC n. ORLICÍ		518 01 Dobruška
Investor :	MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ, PALAČKÉHO NÁMĚSTÍ 38, 517 41 KOSTELEC NAD ORLICÍ, IČO: 00274968		IC 606937308
Akce :	STAVEBNÍ ÚPRAVY FROŠOVA č.p. 1414, Frošova ul. č.p. 1414, Kostelec n. O. 517 41 p. č. 1840/1, 1840/9, 1837 k.ú. Kostelec nad Orlicí [670197]	Číslo zakázky :	IC 67465935
			bezstarosti.honca@seznam.cz
		Stupeň PD :	DSP + DPS
		Datum :	2/2015
		Měřítko :	1 : 75
		Formát :	1 x A3
Název :	D.1.4.a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Číslo výkresu :	E2