

Váš dopis zn./ze dne:	E-mail: 26.1.2015
Naše značka:	168/15
Vyřizuje:	Ing. Jitka Kubíčková
Telefon:	494 539 154
E-mail:	jitka.kubickova@aquark.cz

Pan
Ing. Oldřich Barvů
Albertova 826
Hradec Králové
500 02

Rychnov nad Kněžnou 23. 2. 2015

Věc: Vyjádření k existenci sítí pro stavbu: „Změna v účelu užívání stavby domu s pečovatelskou službou spočívající ve stavebních úpravách PBŘS a výměně vnějších výplní otvorů Kostelec nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí Frošova ul. č.p. 1414, Kostelec n. O. 517 41 p.č. 1840/1, k. ú. Kostelec nad Orlicí (670197)“ v k. ú. Kostelec nad Orlicí

Investor: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, Kostelec nad Orlicí

Žadatel: Ing. Oldřich Barvů, Albertova 826, Hradec Králové (tel. 776 224 347, oldrichbarvur@gmail.com)

Ve Vašem zájmovém území se nachází vodovod a kanalizace ve správě společnosti AQUA SERVIS, a.s. V příloze Vám posíláme orientační zakres námi provozovaných vodohospodářských sítí. Před započítáním zemních prací nutno tyto sítě vytyčit. Vytyčení sítí provede AQUA SERVIS, a.s. – vodovod p. Gois tel. 602 771 274, kanalizace p. Vejnar tel. 728 436 463 (vytyčení nutno **objednat telefonicky** nejméně deset dní předem ve všední dny od 6:00 – 14:00 hod.).

Upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodovodní či kanalizační přípojky, které nejsou v naší správě. V přiložené situaci jsou sice vodovodní přípojky zakresleny, ale jejich zakres nemusí být přesný ani kompletní. Polohu přípojek si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

V rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrností, aby nedošlo k poškození stávajícího vodovodu či kanalizace a k podstatnému snížení či zvýšení jejich krycích vrstev.

Umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení, sloupů atd. musí být situováno min. 1,5 m od stávajícího vodovodu či kanalizace do průměru 500 mm včetně a 2,5 m od stávajícího vodovodu či kanalizace s průměrem potrubí nad 500 mm.

Při umístění nových inženýrských sítí musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005. V případě křížení nových inženýrských sítí se stávající kanalizací musí být po provedení stavby udělány kamerové zkoušky kanalizace na náklady stavebníka – nutno objednat u našeho zaměstnance p. Vajnara na tel. 728 436 463.

Veškeré šoupatové, přípojkové, hydrantové poklapy včetně zemních soupřav a poklapy kanalizačních šachet musí být umístěny do nové nivelety terénu.

Po ukončení prací v ochranném pásmu vodovodu či kanalizace požadujeme přizvat k odsouhlasení provedených povrchových úprav našeho zaměstnance. Pro kontrolu povrchových úprav v ochranném pásmu vodovodu nutno kontaktovat středisko AQUA SERVIS, a.s. v Kostelci nad Orlicí na tel. 494 323 195 nebo na mobilu 602 939 554. Pro kontrolu povrchových úprav v ochranném pásmu kanalizace nutno kontaktovat středisko AQUA SERVIS, a.s. – Kanalizace p. Bc. Petříka na tel. 728 154 733.

Před předáním stavby do užívání požadujeme vyčištění kanalizačních šachet od živичného krytu, popř. jiných materiálů použitých pro úpravu povrchů.

Upozorňujeme, že v případě provádění zemních prací, staveb, umísťování konstrukcí nebo jiných podobných zařízení či provádění činností, které omezují přístup k vodovodnímu řádu nebo kanalizační stoce, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazování trvalých porostů, provádění skládek mimo jakéhokoliv odpadu a provádění terénních úprav v ochranném pásmu vodovodu či kanalizace je dle zákona č. 274/2011 Sb. § 23 odst. 5 možné pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu či kanalizace.

Příloha: situace

Na vědomí: P. Gois, středisko Kostelec nad Orlicí

 **AQUA SERVIS**

AQUA SERVIS, a.s.
Štemberkova 1094


516 01 Rychnov nad Kněžnou
Bc. Jakub Dragoun
vedoucí provozu TP

Platnost stanoviska je 1 rok ode dne vydání.

Kostelec nad Orlicí

M 1:1000

**Situace pužitelná pouze
s vyjádřením zn. 168/15**



AQUA SERVIS

AQUA SERVIS, a.s.

Staničníkova 1004

516 01 Rychlov nad Knežnou

13.2.2015

168/15