

FOTA NAPŘÍKLAD




1

PROVÉST VÝMĚNU PŮVODNÍCH SVÍTIDEL V 107 VARNA S MALÝM KRYTÍM PROTI VLHKOSTI! ZA SVÍTIDLA S KRYTÍM MIN IP 44 A ELEKTRONICKÝM PŘEDRAD.



2

V PROSTORU VARNY PŘÍLEHLÝCH PROSTOR PROVÉST VÝMĚNU STÁVAJÍCÍCH NÁSTĚNNÝCH POŠKOZENÝCH 1 F. ZÁSUVEK!



3

UPEVNĚNÍ VOLNÝCH VEDENÍ NA STĚNÁCH NA ZEMI I NA STROJÍCH! VKLÁDACÍ LIŠTY PRO VEDENÍ DOPLNIT TYPOVÝMI TVAROVKAMI



4

V PROSTORU VARNY JE PROVEDENA STÁVAJÍCÍ OCHRANA DOPLŇUJÍCÍ OCHRANA POSPOJENÍM MUSÍ ZAHRNOVAT VŠECHNY NEŽIVÉ ČÁSTI UPEVNĚNÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍSTUPNÉ DOTYKU VIZ BOD 6.6 REVIZNÍ ZRÁVY ČSN 33 2000-4-41ED.2

ROZVODNÁ SOUSTAVA. 3 PE/N/AC, 50 Hz,400/230V
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJENÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

STAVEBNÍK : Město KOSTELEČ NAD ORLICÍ

SÍDLO : PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 38, 517 41 KOSTELEČ NAD ORLICÍ

ZPRACOVATEL PD : Ing. Jiří Urban, IČ 45915156

SÍDLO : DOBROŠOV 66, 547 01 NÁCHOD, ČKAIT 0601554

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PD : ING. JIŘÍ URBAN

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI : VLASTISLAV VLACH

VYHOTOVIL : VLASTISLAV VLACH

STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 1473 Kostelec nad Orlicí – II

MÍSTO STAVBY : STRAVOVACÍ PAVILON, KOMENSKÉHO 1473, 517 41 KOSTELEČ NAD ORLICÍ

ÚPRAVA 1.N.P. ELEKTROINSTALACE ETAPA 2

ČÁST : D1-2-4 – DOKUMENTACE OBJEKTŮ – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB (TZB) – EL

MĚŘÍTKO: 1:100

FORMÁT : 6x A4

Z.Č. 63 032

STUPEŇ : PD PRO PROVEDENÍ STAVBY

TERMIN : 06 / 2016

D1-2-4-EL3

POZNÁMKA:
PŘESKRTNUTÉ SOUVISÍ S 1 ETAPOU
A NENÍ PŘEDMĚTEM TETO P.D.