


ROZVÁDĚČ RSS1 PLASTOV ROZVODNICE PRO 24 PRVKŮ IP 30/20



ROZVODNÁ SOUSTAVA. 3 PE/N/AC, 50 Hz,400/230V  
OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,  
POSPOJENÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN  
33 2000-4-41 ed.2

STAVEBNÍK : Město KOSTELEC NAD ORLICÍ SÍDLO : PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 38, 517 41 KOSTELEC NAD ORLICÍ	
ZPRACOVATEL PD : Ing. Jiří Urban, IČ 45915156 SÍDLO : DOBROŠOV 66, 547 01 NÁCHOD, ČKAIT 0601554	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PD :	ING. JIŘÍ URBAN
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI :	VLASTISLAV VLACH
VYHOTOVIL :	RICHARD KAŠPAR
STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 1473 Kostelec nad Orlicí MÍSTO STAVBY : STRAVOVACÍ PAVILON, KOMENSKÉHO 1473, 517 41 KOSTELEC NAD ORLICÍ	
ROZVÁDĚČ RSS1	
ČÁST : D1-2-4 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB (TZB) - EL	
MĚŘÍTKO:	D1-2-4-EL4
FORMÁT : 6x A4	
STUPEŇ : PD PRO PROVEDENÍ STAVBY	
TERMÍN : 06 / 2016	