

Název zakázky:  
Kostelec nad Orlicí - ZŠ a OA Komenského 1473  
pavilon stravování - umístění kotlů

### Požárně bezpečnostní řešení stavby - dodatek č.1

Ve strojovně vzduchotechniky budou osazeny dva uzavřené plynové kotle typu C o výkonu 2 x 35 kW. Kotle budou odkouřeny do venkovního atestovaného komínu, který je součástí dodávky výrobce kotlů. **Komín** vyhovuje §8 vyhlášky č.23 / 2008 Sb ,tj. musí být navrženy ze stavebních výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2. Komín musí být označen podle ČSN EN 1443 - Komíny - všeobecné požadavky.

Brno, říjen 2011



Vypracovala: Ing.H.Flodrová