


LEGENDA POTRUBÍ



TOPNÁ VODA - PŘÍVOD- 75°C - NOVÝ ROZVOD
TOPNÁ VODA - VRAT 55°C - NOVÝ ROZVOD
TOPNÁ VODA - PŘÍVOD- 75°C - STÁVAJÍCÍ ROZVOD
TOPNÁ VODA - VRAT 55°C - STÁVAJÍCÍ ROZVOD

LEGENDA ARMATUR – PŘÍPOJKY TĚLES


TPV TĚLO TERMOSTATICKÉHO VENTILU HEIMEIER V-EXAKT, PŘÍMÝ Č.3431-02.000
HLAVICE TERMOSTATICKÁ SE ZABEZPEČENÍM PROTI ODCIZENÍ HEIMEIER K, Č.6020-00.500
PS ŠROUBENÍ RADIÁTOROVÉ PŘÍMÉ , REGULAČNÍ S VYPOUŠTĚNÍM, HEIMEIER REGULUX DN15

POZNÁMKA

PO ODKRYTÍ POTRUBÍ URČIT ZPĚTNÉ A PŘÍVODNÍ POTRUBÍ !!!
NOVÁ TĚLESA BUDOU OSAZENA NA STĚNOVÝCH KONZOLÁCH
POTRUBÍ PROVEDENO Z OCELOVÝCH SVAŘOVANÝCH TRUBEK, IZOLACE Z PU V TL. 20 mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP

| ČÍSLO | ÚČEL MÍSTNOSTI |
|-------|---------------------------|
| 019 | TECHNICKÁ MÍSTNOST |
| 020 | SKLAD KONZERV |
| 021 | SKLAD SUCHÝCH POTRAVIN |
| 022 | SKLAD MOUKY |
| 023 | SKLAD, TECHNICKÁ MÍSTNOST |
| 024 | ELEKTROROZVODNA |
| 025 | SKLAD ODPADKŮ |
| 026 | (GARÁŽOVÝ) SKLAD |



| | |
|--|-----------------|
| STAVEBNÍK : Město KOSTELEČ NAD ORLÍČÍ SÍDL0 : PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 38, 517 41 KOSTELEČ NAD ORLÍČÍ | |
| ZPRACOVATEL PD : Ing. Jiří Urban, IČ 45915156 SÍDL0 : DOBR0ŠOV 66, 547 01 NÁCHOD, ČKAIT 0601554 | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PD : | ING. JIŘÍ URBAN |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI : | ING. JIŘÍ LITOŠ |
| VYHOTOVIL : | ING. JIŘÍ LITOŠ |
| STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 1473 Kostelec nad Orlicí - II MÍSTO STAVBY : STRAVOVACÍ PAVILON, KOMENSKÉHO 1473, 517 41 KOSTELEČ NAD ORLÍČÍ | |
| PŮDORYS 1. PP - VYTÁPĚNÍ - VÝŘEZ | |
| ČÁST : D1-2-4 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ-TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB (TZB) - ÚT | |
| MĚŘÍTKO: 1:50 | D1-2-4-ÚT 2 |
| FORMÁT : 2x A4 | |
| STUPEŇ : PD PRO PROVEDENÍ STAVBY | |
| TERMÍN : 06 / 2016 | |