

STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 1473 Kostelec nad Orlicí - II**ČÁST : D1-2-4 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ-TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB (TZB) -**

Číslo pozice/Nr. Position	POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen	Měrná jednotka/ Maßeinheit	Množství/ Masse	Jednotková cena/ Einheitspreis	Cena / Betrag
	REKAPITULACE NÁKLADŮ				
1	ARMATURY				
2	POTRUBÍ				
3	TĚLESA				
4	IZOLACE				
5	NÁTĚRY				
6	DEMONTÁŽE				
7	TOPNÁ ZKOUŠKA				
8	ZAREGULOVÁNÍ SYSTÉMU, NAPUŠTĚNÍ - VYPUŠTĚNÍ				
	SO 01 CELKEM SOUPIS VYKONU				
1	ARMATURY				
	<i>Armatury závitové včetně přípojovacích šroubení a montáže</i>				
1	Hlavice termostatická kapalinová (např. typ B s ochranou proti odcizení)	ks	2,00		
2	Šroubení přípojovací přímé regulační uzavírací DN15	ks	2,00		
3	Termostatický ventil přímý DN 15 (např. v-exakt)	ks	2,00		
	1 CELKEM				
2	POTRUBÍ				
	<i>Potrubí včetně montáže a tlakových zkoušek</i>				
1	potrubí z ocelových trub DN 1/2"	m	24,00		
2	Zednické výpomocí (vysekání rýh pro potrubí ve zdi a v podlaze, zahození a začistění)	m	6,00		
3	Demontáže vč odvozu a likvidace	hod	4,00		
	2 CELKEM				
3	TĚLESA				
	<i>Dodávka a montáž otopných těles vč. montážních konzol na zeď, tlaková zkouška, 1x demontáž a zpětné osazení tělesa na stěnu</i>				
1	Těleso otopné typ KLASIK 21/6060-5 včetně konzol, montáže	sou	1,00		
2	Těleso otopné typ KLASIK 22/6180-5 včetně konzol, montáže	sou	1,00		
3	Odvzdušnění otopných těles (včetně 3.NP)	ks	10,00		
4	Zednické výpomocí pro otopná tělesa	hod	6,00		
	3 CELKEM				
4	IZOLACE				
	<i>Izolace potrubí z polyetylenu s povrchovou folií (potrubí vedené ve zdivu a podlaze) dodávka +montáž</i>				
1	Návrhová izolace z PU TL. 20 mm pro potrubí d15	m	24,00		

STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 1473 Kostelec nad Orlicí - II**ČÁST : D1-2-4 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ-TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB (TZB) -**

Číslo pozice/Nr. Position	POPIS VÝKONU/ Beschreibung der Leistungen	Měrná jednotka/ Maßeinheit	Množství/ Masse	Jednotková cena/ Einheitspreis	Cena / Betrag
4	CELKEM				
5	NÁTĚRY				
1	Nátěry syntetické potrubí dvojnásobné se základním nátěrem a jedenkrát emailováním do DN 50 (volně vedené potrubí, včetně očištění stávajícího nátěru)	m	24,00		
5	CELKEM				
6	DEMONTÁŽE				
1	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	2,00		
6	Vypuštění vody z topných systémů	hod	8,00		
7	Ostatní přepojovací a propojovací práce	hod	4,00		
6	CELKEM				
7	TOPNÁ ZKOUŠKA				
1	Topná zkouška	hod	8,00		
7	CELKEM				
8	ZAREGULOVÁNÍ SYSTÉMU, NAPUŠTĚNÍ - VYPUŠTĚNÍ				
1	Zaregulování topného systému a osazení hlavice, vypuštění - napuštění systému (2x)	hod	4,00		
8	CELKEM				
	Vytápění CELKEM SOUPIS VÝKONŮ				