

		AG ATELIER s.r.o. Komenského 533 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO 26002892 DIČ CZ26002892 atelier@agatelier.cz www.agatelier.cz	
Datum 1/2018		tel.: +420 494 321 541 fax.: +420 494 321 412	
Měřítko 1 : 100		agatelier@agatelier.cz	
Stupně DSP			
Hlavní projektant: Ing.František Velínský		Akce: Opravy a stavební úpravy tělocvičny a učeben, Havlíčkova č.p.1572 Kostelec nad Orlicí ELEKTROINSTALACE	
Zodpovědný projektant: Ing.Milan Novák		Investor: Město Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 38,517 41 Kostelec nad Orlicí	
Kreslí: Ing.Vladimír Šňáhel		Obsah: 2.N.P. – úpravy elektroinstalace	
Pare: Číslo výkresu: E2			

Nápetová soustava: 3NPE, AC,400V, TN – C / S

Ochrana před neb.dotykem: automatickým odpojením od zdroje

die ČSN 33 2000–4–41 ed.2

Světelné obvody budou provedeny kabely CYKY o průřezu 1 žly 1,5mm²

Zásuvkové obvody budou provedeny kabely CYKY 3f–2,5mm²

Venkovní čídlo•

JYTY4x1/TPVC2323

Technická místnost
2.05
8 3
EL5/a