


LEGENDA ZAŘÍZENÍ:	
SH	STÁVAJÍCÍ HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ
NAPOJENÍ VODOVODU STÁVAJÍCÍ, NEJEN ŘEŠENO V TĚTO PD	
HUV	HLAVNÍ UZÁVĚR VODY
OV	KK 25 V PLASTOVÉ SKŘÍŇI VE STĚNĚ
OV	NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ VODY
OV	OBŠAH VODY 200 L, Ø = 556mm, v = 1448 mm,
UM1	UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ
UM1	BATÉRIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ CHROMOVANÁ
UM2	PŘIPOJENÍ 2x RV 1/2"
UM2	ZAPACHOVÁ UZÁVĚRA CHROMOVANÁ DO ODPADU DN 50
UM2	UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ
UM2	BATÉRIE PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ CHROMOVANÁ
UM2	PŘIPOJENÍ DO STÁVAJÍCÍ NÁSTĚNY 1x 1/2" (PŘEDPOKLAD - NUTNO OVFĚŘIT V PRŮBĚHU STAVBY)
UM2	ZAPACHOVÁ UZÁVĚRA CHROMOVANÁ NÁPOJENÁ DO STÁVAJÍCÍHO ODPADU DN 40 (PŘEDPOKLAD - NUTNO OVFĚŘIT V PRŮBĚHU STAVBY)
PK	PLYNOVÝ KONDENZÁČNÍ KOTEL
PK	NOMINÁLNÍ VÝKON (50/30°C) = 6,6 - 49,9 kW
PK	max. MNOŽSTVÍ KONDENZÁTU = 5 l/h
PK	NAPOJSTECI VENTIL PŘIPOJENÍ DO RV 1/2"
WC1	ODKAPNÍ KALICH S KULICÍ
WC1	KLOZET Z KERAMICKÝCH BÍLÝCH
WC1	PLASTOVÉ SEDÁTKO BÍLÉ, OULADACÍ PŘEVÝ BÍLÝ
WC1	VEŠTÁKOVÝ KOMBINET SPACHOVÁČE A ZÁKLADNÍ KLOZETU
WC1	PŘIPOJENÍ 1x RV 1/2"
WC1	ODPAD VODOKOVNÝ DO ODPADU DN 110
WC1	SPRCHOVÁ VANIČOVÁ BÍLÁ AKRYLÁTOVÁ
WC1	NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATÉRIE PÁKOVÁ CHROMOVANÁ S HADICÍ
WC1	PŘIPOJENÍ DO NÁSTĚNY 2x 1/2"
WC1	ZAPACHOVÁ UZÁVĚRA SOUČÁSTI SPRCHOVÉ VANIČKY NÁPOJENÁ DO ODPADU DN 50

GENERALNÍ PROJEKTANT:	
	AG ATELIER s.r.o. Komenského 533 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO 26002892, DIČ 255-26002892 Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí Místo stavby: Kuč: Kostelec nad Orlicí [670/197]
Investor:	Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Akce:	Opravy a stavební úpravy tělocvičny a učeben, Havlíčkova čp. 1572, Kostelec nad Orlicí
PROJEKTANT ČÁSTI TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY:	
AG ATELIER s.r.o. Komenského 533 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO 26002892, DIČ 255-26002892	tel.: +420 494 321 541 fax: +420 494 321 412 www.agatelier.cz agatelier@agatelier.cz
	Datum 11/2017 Měřitko 1:75 Stupeň DPS Autor projektu: Ing. Lucie Šabatová Zodpovědný projektant: Ing. František Velinský Výpracoval: Ing. Lucie Šabatová
	Zodpovědný projektant: Ing. František Velinský Výpracoval: Ing. František Velinský
Obsah: VODOVOD - 2.NP	Paré Číslo výkresu ZT-H04

Tento dokument je duševním majetkem firmy AG ATELIER, Kostelec nad Orlicí. Nesmí být bez jejího souhlasu kopírován ani jinak rozšiřován!!!