


LEGENDA POTRUBÍ

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ
SPIRÁLOVITÉ VINUTÉ POTRUBÍ

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- AV1 AXIÁLNÍ VENTILÁTOR DECOR 100 CZ IPX4
PRÚTOK VZDUHU = 95m³/h; 230V; 13W
- AV2 AXIÁLNÍ VENTILÁTOR DECOR 300 CZ IPX4
PRÚTOK VZDUHU = 280m³/h; 230V; 29W
- DM DVEŘNÍ MŘÍŽKA



GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		AG ATELIER s.r.o. Komenského 533 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO 26002892 DIČ 255-26002892		tel.: +420 494 321 541 fax: +420 494 321 412 www.agatelier.cz agatelier@agatelier.cz	Datum 11/2017
Investor:		Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 51741 Kostelec nad Orlicí			Měřítka 1:50
Místo stavby:		kú: Kostelec nad Orlicí [670197]			Stupeň DPS
Akce:		Opravy a stavební úpravy tělocvičny a učeben, Havlíčková čp. 1572, Kostelec nad Orlicí			Autor projektu: Ing. Lucie Šabatová
					Zodpovědný projektant: Ing. František Velinský
					Vypracovala: Ing. Lucie Šabatová
PROJEKTANT ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁSTI:		AG ATELIER s.r.o. Komenského 533 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO 26002892 DIČ 255-26002892		tel.: +420 494 321 541 fax: +420 494 321 412 www.agatelier.cz agatelier@agatelier.cz	Zodpovědný projektant: Ing. František Velinský
					Vypracovala: Ing. Lucie Šabatová
Obsah:		PŮDORYS 1.NP - VZDUCHOTECHNIKA		Paré	Číslo výkresu VZT - 01

Tento dokument je duševním majetkem firmy AG ATELIER, Kostelec nad Orlicí. Nesmí být bez jejího souhlasu kopírován ani jinak rozšiřován!!