



Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Dodatečná informace č. 2


Zadavatel Město Kostelec nad Orlicí vydává tuto dodatečnou informaci k veřejné zakázce: „Výměna pískových filtrů a příslušenství na koupališti v Kostelci nad Orlicí“

Dotaz č. 1

Chtěla jsem se zeptat, zda je součástí veřejné zakázky s názvem: „Výměna pískových filtrů na koupališti v Kostelci nad Orlicí“, i výměna stávajících trubních rozvodů.

Odpověď:

Součástí je i výměna potrubí. Rozhraní dodávky je celá sací sestava a na výtlaku po místo, kde potrubí klesá pod terén. Je to vidět na výkrese 02 půdorys technologie.



Eva Novotná
investiční referent