



Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Dodatečná informace č. 3

Zadavatel Město Kostelec nad Orlicí vydává tuto dodatečnou informaci k veřejné zakázce: „Výměna pískových filtrů a příslušenství na koupališti v Kostelci nad Orlicí“

Dotaz č. 1

V zadané specifikaci filtrační nádoby a výkresové dokumentaci jsme našli rozpor.

Požadujete splnění parametrů, viz příloha, pomocí: Pískový jednovrstvý laminátový ovíjený filtr ; Ø 2350 mm filtrační vrstva 1,0 m; sada 5-ti klapkové baterie DN125, aut. ovzduš. a vypouštěcí ventilkem, víko DN 400, manometr, P= 2,5 kg/cm², připojení DN125.


Ale parametry nelze splnit tímto výrobkem.

Je možné, že specifikace má být jiná?

Odpověď:

připojovací baterie bude DN125 (PVC – U materiál vnější rozměr 140mm). Dále bude za baterií hned redukováno na DN150 (vnější 160mm).

DN140 neexistuje (ačkoliv to někteří výrobci uvádí v označení). Patrně jen nedorozumění ve značení velikosti potrubí.



Eva Novotná
investiční referent