



Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Zadavatel: Město Kostelec nad Orlicí
Sídlo: Palackého 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 00274968
DIČ: CZ00274968
Jednající: František Kinský – starosta

Dodatečná informace č.1

Zadavatel Město Kostelec nad Orlicí vydává tuto dodatečnou informaci k veřejné zakázce:

„Oprava a stavební úpravy tělocvičny a učeben, Havlíčkova ulice čp. 1572, Kostelec nad Orlicí.“


Dotaz č.1

- 1) Jakým způsobem se mají ocenit interiérové dveře? Část dveří je navrženo s protihlukovou úpravou $R_w=42$ dB, což je nadstandardní úprava. Nepostačí dveře s nižší protihlukovou úpravou?
- 2) U dveří s požadavkem na akustiku $RW=42$ dB, které mají navrženou větrací mřížku už z podstaty nelze tuto akustiku dodržet. Jak se toto má ocenit?

Odpověď

Objednatel nepožaduje interiérové dveře s protihlukovou úpravou.

S pozdravem



Eva Fabiánková
odbor správy majetku města
770 112 453
efabiankova@muko.cz