



Přístroje osadit do typové kovoplastové rozvodnice
- 96 modulů
Rozměry š x v x hl. 590 x 790 x 135mm
Krytí IP41/20, třída ochrany II
Přívod spodem a vývody vrchem
Rozvodnice osazena ve zdi, zapuštěná montáž

Kreslil	Vypracoval	Zodpovědný projektant	Vladislav Bydžovský	
VLADISLAV BYDŽOVSKÝ			Truhlářská 238	
Číslo: IČO 12997692	Investor: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, Kostelec nad Orlicí		503 41 Hradec Králové 7	
Akce:	REVITALIZACE		Datum 8.2018	
	CENTRA DĚTÍ A M LÁDEŽE		Zak. číslo 39/2017 VOS	
	Kostelec nad Orlicí		Měřitko SCHEMA	
	Dokumentace pro stavební povolení		Počet formátů	
Díl:	ELEKTROINSTALACE		Číslo výkresu	Číslo kopie
Obsah:	ROZVADĚČ RH		D1.4a.8	