



Vnější vlivy: dle ČSN 33 2000-5-51,ed3,  
ČSN33 2000-4-41,ed2,/Z,PNE 33 0000-1,5.vyd.

Veřejné osvětlení:

Napěťová soustava NN: 3NPE, 400V, TN-C-S

Ochrana před úrazem el.proudem:Dle PNE 33 20 00-4-41ed.2,/změna Z1

živých částí: izolací

kryty nebo přepážkami

neživých částí: ochranou samočinným odpojením od zdroje

Zodpovědný projektant : <b>Vladimír Václavík - ELEKTROPROJEKT</b> <i>T.G.Masaryka 391, Nové Město nad Metují, PSČ 549 01</i> <i>IČO 18858848, DIČ CZ511216214, Tel.: 491 471 946</i>		Autorizační razítko:	
Objednatel: <b>Město Kostelec nad Orlicí</b>		Účel projektu: <b>DÚS+DPS</b>	
Kat.území: <b>Kostelec nad Orlicí</b>			
STAVBA: <b>OPRAVA MK UL. STRADINSKÁ</b>		Datum: <b>III/2019</b>	Č. zak.: <b>01/2019</b>
<b>KOSTELEK NAD ORLICÍ</b>		Archivní číslo :  <b>004/Vá/2019</b>	
Část PD/objekt: <b>SO.401-VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ</b>		Podpis:	
<b>S C H E M A R O Z V O D U V O</b>		Měr.:	Č. výkr. <b>F.2.2.4.</b>
Projektant: <b>Vladimír Václavík</b>			